

#15897#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Багратиона 1-13, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6366  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00220130  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	2,106	-0,072	520,68	520,86	509,22	510,64	-1,42	24	0	0	69,9	65,6	4,29	0,51	0,4	-
25.05.2023	2,045	-0,072	507,47	507,69	496,26	497,69	-1,43	24	0	0	70,1	65,8	4,28	0,5	0,4	-
26.05.2023	2,045	-0,071	504,26	504,51	493,22	494,66	-1,44	24	0	0	69,7	65,4	4,33	0,52	0,4	-
27.05.2023	2,222	-0,054	533,05	532,99	521,16	522,38	-1,22	24	0	0	70,5	66,1	4,4	0,51	0,4	-
28.05.2023	2,101	-0,061	478,68	478,81	468,17	469,48	-1,31	24	0	0	69,9	65,2	4,66	0,51	0,4	-
29.05.2023	2,088	-0,057	523,08	523,1	511,55	512,79	-1,24	24	0	0	70	65,8	4,22	0,49	0,4	-
30.05.2023	2,154	-0,054	532,05	531,98	520,49	521,67	-1,18	24	0	0	69,5	65,2	4,26	0,52	0,4	-
31.05.2023	2,131	-0,052	529,78	529,66	518,11	519,26	-1,15	24	0	0	70	65,7	4,24	0,5	0,4	-
01.06.2023	2,02	-0,046	517,35	517,27	506,11	507,19	-1,08	24	0	0	69,5	65,4	4,11	0,52	0,4	-
02.06.2023	2,101	-0,038	538,24	537,89	526,34	527,22	-0,88	24	0	0	70,1	66	4,08	0,5	0,4	-
03.06.2023	2,118	-0,036	531,22	530,89	519,7	520,56	-0,86	24	0	0	69,4	65,3	4,16	0,5	0,4	-
04.06.2023	2,197	-0,036	528,26	527,86	516,87	517,73	-0,86	24	0	0	69,2	64,9	4,34	0,49	0,4	-
05.06.2023	2,035	-0,031	506,21	505,8	495,22	496	-0,78	24	0	0	69,4	65,2	4,19	0,51	0,4	-
06.06.2023	2,089	-0,018	545,03	544,49	533,25	533,9	-0,65	24	0	0	69,3	65,4	3,98	0,51	0,4	-
07.06.2023	1,836	-0,022	469,77	469,42	459,67	460,35	-0,68	22	2	1	69,2	65,1	4,07	0,5	0,4	-
08.06.2023	1,982	-0,019	570,12	569,65	557,9	558,56	-0,66	24	0	0	68,9	65,3	3,61	0,49	0,4	-
09.06.2023	1,941	-0,012	525,61	525,13	514,38	514,96	-0,58	24	0	0	69	65,1	3,83	0,5	0,4	-
10.06.2023	1,959	-0,007	549,75	549,1	537,67	538,16	-0,49	24	0	0	69,9	66,2	3,68	0,5	0,4	-
11.06.2023	1,977	0	563,22	562,36	551,23	551,48	-0,25	24	0	0	68,7	65,1	3,6	0,51	0,4	-
12.06.2023	1,986	0,002	572,61	571,65	560,1	560,25	-0,15	24	0	0	69,7	66,2	3,55	0,5	0,4	-
13.06.2023	1,949	0,002	557,67	556,66	545,63	545,73	-0,1	24	0	0	69,3	65,7	3,57	0,5	0,4	-
14.06.2023	1,82	0,002	543,99	543,05	532,25	532,35	-0,1	24	0	0	69,2	65,8	3,41	0,51	0,4	-
15.06.2023	1,992	0,059	556,93	555,11	544,84	544,11	0,73	24	0	0	69,4	65,9	3,55	0,5	0,4	-
16.06.2023	1,922	0,001	590,19	589,27	577,35	577,52	-0,17	24	0	0	69,5	66,2	3,33	0,51	0,4	-
17.06.2023	1,922	0,001	587,79	586,95	574,96	575,22	-0,26	24	0	0	69,7	66,4	3,35	0,52	0,4	-
18.06.2023	1,953	0,001	579,29	578,41	566,55	566,79	-0,24	24	0	0	69,9	66,5	3,45	0,51	0,41	-
19.06.2023	1,903	-0,002	600,26	599,49	587,51	587,85	-0,34	24	0	0	68,5	65,3	3,26	0,51	0,4	-
20.06.2023	1,879	-0,001	585,74	585,02	573	573,35	-0,35	24	0	0	69,6	66,3	3,3	0,51	0,4	-
21.06.2023	1,811	0	606,76	606,03	593,89	594,15	-0,26	24	0	0	68,7	65,6	3,06	0,5	0,4	-
22.06.2023	1,826	-0,001	618,72	617,98	605,37	605,65	-0,28	24	0	0	69,2	66,2	3,03	0,51	0,4	-
23.06.2023	1,803	0	596,34	595,57	583,39	583,65	-0,26	24	0	0	69,4	66,3	3,09	0,52	0,4	-
Итого:	61,913	0	16970,12	16954,65	16601,36	16621,3	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,913															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	7741,841	520959,74	517535,44	508627,78	509554,53
23.06.2023	7803,754	537929,86	534490,09	525229,14	526175,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:11:17