

#132974#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: _ УК Теплосервис

Адрес: _ Багратиона,1-13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00220130

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x7FCF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2025	70,93	63,75	7,18	333,65	326,12	333,1	326,88	0	0	0	4,84	4,38	2,344	0	24	0	
24.05.2025	70,82	63,63	7,19	326,01	318,67	325,29	319,25	0	0	0	4,81	4,37	2,297	0	24	0	
25.05.2025	70,67	62,93	7,74	315,2	308,12	314,46	308,76	0	0	0	4,77	4,36	2,394	0	24	0	
26.05.2025	70,71	64,31	6,4	297,33	290,66	296,83	291,23	0	0	0	4,77	4,34	1,863	0	24	0	
27.05.2025	70,36	61,64	8,72	212,59	207,87	212,2	208,5	0	0	0	4,88	4,34	1,817	0	24	0	
28.05.2025	69,47	58,21	11,26	161,62	158,11	161,02	158,51	0	0	0	4,91	4,34	1,777	0	24	0	
29.05.2025	69,93	58,79	11,14	183,1	179,05	182,23	179,3	0	0	0	4,91	4,33	1,996	0	24	0	
30.05.2025	69,92	58,64	11,28	175,46	171,6	174,67	171,88	0	0	0	5	4,35	1,937	0	24	0	
31.05.2025	70,1	58,82	11,28	176,74	172,84	175,89	173,06	0	0	0	5,04	4,35	1,95	0	24	0	
01.06.2025	69,66	58,76	10,9	192,97	188,76	192,13	189,08	0	0	0	4,93	4,35	2,058	0	24	0	
02.06.2025	68,69	55,35	13,34	122,52	119,9	122,47	120,69	0	0	0	4,77	3,47	1,589	0	24	0	*
03.06.2025	68,2	41,88	26,32	91,79	89,86	90,93	90,19	0	0	0	5,04	4,34	2,361	0	24	0	
04.06.2025	67,87	41,26	26,61	87,98	86,14	87,26	86,6	0	0	0	5,07	4,35	2,291	0	24	0	
05.06.2025	67,58	41,66	25,92	89,25	87,42	88,53	87,84	0	0	0	5,04	4,34	2,265	0	24	0	
06.06.2025	67,51	41,65	25,86	87,51	85,69	86,89	86,22	0	0	0	5,04	4,33	2,217	0	24	0	
07.06.2025	67,74	41,56	26,18	86,95	85,16	86,28	85,62	0	0	0	5,11	4,35	2,226	0	24	0	
08.06.2025	67,93	40,96	26,97	88,73	86,87	87,99	87,32	0	0	0	5,14	4,34	2,34	0	24	0	
09.06.2025	67,16	41,02	26,14	83,88	82,15	83,26	82,61	0	0	0	5,02	4,34	2,145	0	24	0	
10.06.2025	65,51	42,8	22,71	60,79	59,61	60,61	60,06	0	0	0	5,03	4,33	1,356	0	24	0	
11.06.2025	59,25	54,69	4,56	13,13	12,93	13,51	13,31	0	0	0	4,69	4	0,059	0	9	15	*
12.06.2025	67,27	38,22	29,05	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
13.06.2025	66,91	39,14	27,77	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
14.06.2025	65,75	39,24	26,51	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
15.06.2025	65,47	38,48	26,99	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
16.06.2025	66,47	39,51	26,96	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
17.06.2025	66,73	38,85	27,88	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
18.06.2025	64,87	39,65	25,22	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
19.06.2025	67,64	39,21	28,43	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
20.06.2025	67,63	38,51	29,12	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
21.06.2025	67,26	38,6	28,66	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
22.06.2025	67,74	38,17	29,57	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
23.06.2025	67,81	38,42	29,39	---	---	---	---	0	0	0	4,4	3,8	---	0	0	24	*
Итого:				3187,2	3117,53	3175,5	3126,91	0	0	0			39,282	0	465	303	
Средние:	67,86	47,44	20,41								4,73	4,1					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2524:00	4249,29	4155,21	4236,23	4165,8	0,01	0,01	0,01	42,756	0,001	394	1
23/06/2524:00	7436,49	7272,74	7411,78	7292,71	0,01	0,01	0,01	82,038	0,001	859	304
Итого:	3187,2	3117,53	3175,55	3126,91	0	0	0	39,282	0	465	303

43.41572

Период нормальной работы 465ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 303ч

Время работы прибора после сброса 1198ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

