

#28813#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Багратиона 1-13, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6366  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00220130  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,939	-0,001	635,86	634,98	622,08	622,31	-0,23	24	0	0	69,4	66,3	3,12	0,52	0,4	-
25.07.2023	1,764	0,002	598,61	597,78	585,79	585,98	-0,19	24	0	0	68,9	65,9	3,01	0,53	0,4	-
26.07.2023	1,831	0,003	632,8	631,93	619,03	619,21	-0,18	24	0	0	69,5	66,6	2,95	0,53	0,4	-
27.07.2023	1,904	0	634,56	633,65	620,8	620,94	-0,14	24	0	0	69,5	66,4	3,06	0,53	0,4	-
28.07.2023	1,73	0,003	602,16	601,26	589	589,06	-0,06	24	0	1	69,7	66,8	2,92	0,53	0,4	-
29.07.2023	1,934	0,002	651,72	650,76	637,49	637,62	-0,13	24	0	0	69,7	66,7	3,02	0,53	0,4	-
30.07.2023	1,85	0,004	623,68	622,77	610,33	610,41	-0,08	24	0	0	69	66	3,02	0,53	0,4	-
31.07.2023	1,902	0,001	652,76	651,84	638,57	638,76	-0,19	24	0	0	69,5	66,5	2,97	0,52	0,4	-
01.08.2023	1,872	-0,002	626,94	626,17	613,32	613,6	-0,28	24	0	0	69,5	66,4	3,06	0,52	0,4	-
02.08.2023	1,857	-0,002	621,29	620,44	607,66	607,86	-0,2	24	0	0	69,8	66,8	3,05	0,52	0,4	-
03.08.2023	1,834	0,003	620,03	619,13	606,67	606,81	-0,14	24	0	0	69,2	66,2	3,01	0,52	0,4	-
04.08.2023	1,833	0,002	646,54	645,67	632,56	632,75	-0,19	24	0	0	69,3	66,4	2,89	0,53	0,4	-
05.08.2023	1,765	0,002	612,72	611,76	599,46	599,49	-0,03	24	0	0	69,3	66,4	2,92	0,52	0,4	-
06.08.2023	1,837	0,002	621,81	620,81	608,48	608,54	-0,06	24	0	0	69	66	3	0,52	0,4	-
07.08.2023	1,763	0	634,86	634,03	621,34	621,49	-0,15	24	0	0	68,8	65,9	2,83	0,52	0,4	-
08.08.2023	1,706	0,002	569,54	568,73	557,41	557,55	-0,14	24	0	0	68,8	65,7	3,05	0,49	0,42	-
09.08.2023	1,669	-0,002	481,08	480,46	470,99	471,31	-0,32	24	0	0	68	64,5	3,57	0,52	0,42	-
10.08.2023	1,883	-0,001	544,46	543,63	532,16	532,44	-0,28	24	0	0	71	67,4	3,55	0,52	0,42	-
11.08.2023	1,954	-0,001	534,94	534,06	522,78	523,04	-0,26	24	0	0	71,2	67,5	3,75	0,52	0,41	-
12.08.2023	1,967	0,002	548,09	547,24	535,71	535,98	-0,27	24	0	0	71	67,4	3,68	0,52	0,42	-
13.08.2023	1,921	-0,003	533,41	532,62	521,35	521,69	-0,34	24	0	0	71	67,3	3,71	0,53	0,42	-
14.08.2023	1,894	0,002	544,87	544,02	532,53	532,78	-0,25	24	0	0	71,1	67,6	3,56	0,53	0,42	-
15.08.2023	1,345	0,005	391,92	391,25	383,05	383,17	-0,12	24	0	1	71	67,5	3,51	0,53	0,41	-
16.08.2023	1,797	0,003	548,92	548,08	536,53	536,7	-0,17	24	0	0	71	67,7	3,35	0,53	0,42	-
17.08.2023	1,802	-0,006	541,92	541,31	529,64	530,08	-0,44	24	0	0	71,1	67,7	3,44	0,53	0,42	-
18.08.2023	1,747	-0,007	525,49	524,96	513,65	514,1	-0,45	24	0	0	71	67,6	3,44	0,53	0,42	-
19.08.2023	1,688	-0,008	525,46	524,96	513,57	514,07	-0,5	24	0	0	71,1	67,7	3,34	0,53	0,42	-
20.08.2023	1,686	-0,006	526,06	525,57	514,15	514,66	-0,51	24	0	0	71,1	67,8	3,32	0,54	0,42	-
21.08.2023	1,702	-0,009	529,74	529,31	517,8	518,36	-0,56	24	0	0	71	67,6	3,34	0,47	0,4	-
22.08.2023	1,098	-0,07	329,27	330,64	322,96	324,99	-2,03	24	0	0	64,2	60,4	3,77	0,5	0,4	-
23.08.2023	1,543	-0,074	607,56	608,16	594,68	596,16	-1,48	24	0	0	68,5	65,8	2,75	0,48	0,41	-
Итого:	55,017	0	17699,07	17677,98	17311,54	17321,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,017															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	7858,245	553275	549814,97	540243,12	541200,35
23.08.2023	7913,262	570974,07	567492,95	557554,66	558522,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2023 12:24:50