

#15884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6366
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220130
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,53	0	215,64	214,98	211,06	211,25	-0,19	24	0	0	68,6	61,3	7,28	0,55	0,39	-
25.08.2022	1,531	0	199,43	198,79	195,12	195,33	-0,21	24	0	0	69,4	61,5	7,88	0,56	0,39	-
26.08.2022	1,501	0	185,33	184,7	181,3	181,5	-0,2	24	0	0	69,7	61,4	8,31	0,58	0,39	-
27.08.2022	1,472	0	164,78	164,19	161,09	161,33	-0,24	24	0	0	70,8	61,6	9,2	0,6	0,39	-
28.08.2022	1,534	-0,001	157,85	157,23	154,24	154,44	-0,2	24	0	0	71,8	61,8	9,97	0,57	0,39	-
29.08.2022	1,48	0	154,38	153,82	150,88	151,15	-0,27	24	0	0	71,4	61,5	9,89	0,52	0,39	-
30.08.2022	1,512	0,002	177,93	177,27	173,99	174,18	-0,19	24	0	0	70,2	61,5	8,74	0,5	0,39	-
31.08.2022	1,699	0,005	246,67	245,79	241,44	241,51	-0,07	24	0	0	68,5	61,4	7,05	0,48	0,39	-
01.09.2022	1,639	0,004	293,5	292,66	287,48	287,55	-0,07	24	0	0	67,3	61,6	5,7	0,5	0,4	-
02.09.2022	1,659	0,005	281,49	280,67	275,7	275,81	-0,11	24	0	0	67,4	61,4	6,03	0,49	0,4	-
03.09.2022	1,754	0,005	302,98	302,03	296,73	296,76	-0,03	24	0	0	67,6	61,7	5,9	0,49	0,4	-
04.09.2022	1,909	0,013	327,99	326,83	321,24	321,11	0,13	24	0	0	67,5	61,6	5,91	0,49	0,4	-
05.09.2022	1,785	0,007	293,18	292,24	287,11	287,17	-0,06	24	0	0	67,7	61,5	6,21	0,48	0,4	-
06.09.2022	1,849	0,007	305,88	304,87	299,57	299,59	-0,02	24	0	0	67,5	61,4	6,17	0,49	0,4	-
07.09.2022	1,895	0,007	323,09	321,95	316,4	316,35	0,05	24	0	0	67,7	61,7	5,97	0,48	0,4	-
08.09.2022	1,916	0,014	315,28	314,15	308,77	308,71	0,06	24	0	0	67,6	61,4	6,18	0,48	0,4	-
09.09.2022	1,926	0,014	323,82	322,67	317,16	317,03	0,13	24	0	0	67,4	61,4	6,02	0,48	0,4	-
10.09.2022	1,985	0,01	324,85	323,66	318,11	318,04	0,07	24	0	0	67,6	61,4	6,21	0,48	0,4	-
11.09.2022	2,115	0,014	344,25	342,91	337,08	336,94	0,14	24	0	0	67,8	61,5	6,24	0,48	0,4	-
12.09.2022	2,038	0,013	333,53	332,24	326,62	326,49	0,13	24	0	0	67,7	61,5	6,2	0,48	0,4	-
13.09.2022	1,953	0,014	324,2	322,92	317,53	317,4	0,13	24	0	0	67,1	61	6,12	0,48	0,4	-
14.09.2022	2,181	0,021	375,32	373,83	367,58	367,3	0,28	24	0	0	67,4	61,5	5,88	0,48	0,4	-
15.09.2022	2,193	0,018	358	356,53	350,47	350,22	0,25	24	0	0	68,2	62	6,21	0,46	0,4	-
16.09.2022	2,228	0,017	389,36	387,9	381,26	381,07	0,19	24	0	0	67,7	61,9	5,8	0,46	0,4	-
17.09.2022	2,317	0,027	401,63	399,95	393,37	392,97	0,4	24	0	0	67,4	61,6	5,82	0,47	0,4	-
18.09.2022	2,422	0,019	400,97	399,34	392,69	392,45	0,24	24	0	0	67,5	61,4	6,13	0,47	0,41	-
19.09.2022	2,36	0,016	353,23	351,8	345,83	345,67	0,16	24	0	0	68,2	61,4	6,79	0,46	0,42	-
20.09.2022	2,278	0,013	367,65	366,23	360,02	359,89	0,13	24	0	0	67,7	61,4	6,29	0,34	0,32	-
21.09.2022	0,601	0,028	112,89	112,01	110,65	110,07	0,58	24	0	1	66,2	61,2	5,03	0,16	0,16	-
22.09.2022	0,014	0,016	0,63	0,03	0,63	0,03	0,6	24	0	1	23,6	27,8	-4,1	0,13	0,13	-
23.09.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	21,5	-0,58	0,12	0,12	-
Итого:	53,276	0	8355,73	8324,19	8181,12	8179,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,276															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	5681,688	393622,56	391174,71	384353,54	385091,62
23.09.2022	5734,964	401978,29	399498,9	392534,66	393270,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 12:52:08