

#35257#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Багратиона 1-13, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6366
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220130
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,439	-0,06	485,67	486,25	475,45	476,85	-1,4	24	0	0	68,2	65	3,2	0,51	0,4	-
25.08.2023	1,535	-0,073	529,22	529,75	517,72	519,16	-1,44	24	0	0	69,5	66,4	3,13	0,48	0,4	-
26.08.2023	1,475	-0,151	564,23	566,02	552,43	555,11	-2,68	24	0	0	68	65	2,97	0,5	0,4	-
27.08.2023	1,562	-0,149	596,5	598,23	583,95	586,61	-2,66	24	0	0	68,3	65,3	2,96	0,51	0,41	-
28.08.2023	1,435	-0,154	633,16	635,03	619,78	622,5	-2,72	23	1	1	68,4	65,9	2,58	0,55	0,41	-
29.08.2023	1,588	-0,1	633,04	633,94	619,37	621,2	-1,83	24	0	0	69,3	66,5	2,73	0,54	0,4	-
30.08.2023	1,653	-0,06	592,99	593,34	580,3	581,57	-1,27	24	0	0	69	66	2,96	0,53	0,41	-
31.08.2023	1,792	-0,04	617,57	617,51	604,47	605,42	-0,95	24	0	0	68,6	65,6	3,04	0,53	0,41	-
01.09.2023	1,827	-0,039	624,82	624,66	611,37	612,28	-0,91	24	0	0	69,1	66	3,06	0,53	0,41	-
02.09.2023	2,063	-0,027	652,74	652,32	638,55	639,3	-0,75	24	0	0	69,6	66,3	3,29	0,53	0,41	-
03.09.2023	2,204	-0,005	658,5	657,78	644,45	644,92	-0,47	24	0	0	68,9	65,5	3,43	0,53	0,41	-
04.09.2023	2,202	-0,002	669,62	668,77	655,28	655,7	-0,42	24	0	0	68,9	65,5	3,38	0,52	0,41	-
05.09.2023	2,313	-0,003	690,72	689,79	675,82	676,21	-0,39	24	0	1	69,2	65,8	3,44	0,52	0,41	-
06.09.2023	2,172	-0,018	693,82	693,2	678,84	679,45	-0,61	24	0	0	69,2	66	3,23	0,53	0,41	-
07.09.2023	1,895	-0,013	651,18	650,68	637,13	637,74	-0,61	24	0	0	69,2	66,2	3,02	0,52	0,41	-
08.09.2023	1,795	-0,005	634,14	633,52	620,56	620,95	-0,39	24	0	0	68,9	66	2,92	0,52	0,41	-
09.09.2023	1,816	-0,016	652,65	652,22	638,67	639,29	-0,62	24	0	0	68,9	66	2,89	0,52	0,41	-
10.09.2023	1,865	-0,011	628,03	627,53	614,42	614,98	-0,56	24	0	0	69,4	66,4	3,07	0,54	0,41	-
11.09.2023	1,839	-0,006	652,11	651,53	637,99	638,47	-0,48	24	0	0	69,3	66,4	2,91	0,53	0,41	-
12.09.2023	1,686	-0,01	618,89	618,47	605,62	606,14	-0,52	24	0	0	69	66,2	2,82	0,52	0,4	-
13.09.2023	1,735	-0,009	622,55	622,1	609,21	609,7	-0,49	24	0	0	69	66,2	2,87	0,52	0,4	-
14.09.2023	1,726	-0,01	623,81	623,37	610,27	610,82	-0,55	24	0	0	69,4	66,6	2,87	0,52	0,41	-
15.09.2023	1,805	-0,019	641,16	640,77	627,34	627,99	-0,65	24	0	0	69,2	66,2	2,93	0,52	0,41	-
16.09.2023	1,778	-0,003	630,44	629,84	617,03	617,44	-0,41	24	0	0	68,7	65,8	2,91	0,5	0,4	-
17.09.2023	1,988	0	607,65	606,8	594,48	594,78	-0,3	24	0	0	69,3	66	3,35	0,52	0,41	-
18.09.2023	1,848	-0,004	640,05	639,34	626,13	626,47	-0,34	24	0	0	69,5	66,6	2,97	0,54	0,41	-
19.09.2023	1,859	0	635,37	634,6	621,4	621,68	-0,28	24	0	0	70	67	2,99	0,52	0,4	-
20.09.2023	1,881	0,002	621,07	620,18	607,69	607,87	-0,18	24	0	0	69,1	66	3,09	0,5	0,41	-
21.09.2023	1,849	0,005	629,31	628,26	615,83	615,84	-0,01	24	0	0	68,9	65,9	2,99	0,52	0,41	-
22.09.2023	1,723	-0,002	592,59	591,85	579,94	580,19	-0,25	24	0	0	68,8	65,8	2,98	0,55	0,41	-
23.09.2023	1,767	-0,002	557,68	557	545,52	545,86	-0,34	24	0	0	69,6	66,4	3,25	0,52	0,4	-
Итого:	56,115	0	19281,28	19274,65	18867,01	18892,49	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,115															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	7913,262	570974,07	567492,95	557554,66	558522,26
23.09.2023	7969,377	590255,35	586767,6	576421,67	577414,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2023 15:49:47