

#94650#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Багратиона 1-13, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00220130	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	965,719	901,297	64.422

Подпись исполнителя _____



#94199#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 6366
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220130
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	2,111	-0,021	109,64	109,52	107,45	108,4	-0,95	24	0	0	66,8	46,7	20,04	0,63	0,41
25.08.2024	-	2,115	-0,021	108,61	108,49	106,39	107,38	-0,99	24	0	0	66,8	46,5	20,3	0,65	0,41
26.08.2024	-	2,151	-0,016	104,62	104,44	102,51	103,44	-0,93	24	0	0	66,7	45,4	21,36	0,64	0,41
27.08.2024	-	2,18	-0,012	104,48	104,28	102,38	103,25	-0,87	24	0	0	66,4	44,7	21,67	0,64	0,42
28.08.2024	-	2,037	-0,019	99,29	99,16	97,32	98,22	-0,9	24	0	0	66,5	45,2	21,31	0,64	0,41
29.08.2024	-	2,093	-0,018	100,46	100,33	98,43	99,37	-0,94	24	0	0	66,7	45	21,7	0,64	0,41
30.08.2024	-	1,99	-0,019	102,92	102,88	100,85	101,84	-0,99	24	0	0	66,6	46,4	20,2	0,63	0,42
31.08.2024	-	1,956	-0,019	102,58	102,54	100,54	101,47	-0,93	24	0	0	66,6	46,8	19,85	0,63	0,41
01.09.2024	-	2,212	-0,019	106,31	106,16	104,18	105,13	-0,95	24	0	0	66,8	45,2	21,63	0,63	0,41
02.09.2024	-	2,082	-0,02	106,26	106,14	104,09	105,07	-0,98	24	0	0	66,6	46,2	20,42	0,63	0,41
03.09.2024	-	2,039	-0,022	103,15	103,06	101,07	102,04	-0,97	24	0	0	66,8	46,2	20,56	0,63	0,41
04.09.2024	-	2,025	-0,016	102,6	102,49	100,54	101,46	-0,92	24	0	0	66,7	46,1	20,54	0,64	0,41
05.09.2024	-	2,02	-0,03	151,93	151,86	148,78	149,8	-1,02	24	0	0	67,9	54	13,91	0,64	0,42
06.09.2024	-	2,072	-0,031	177,13	176,99	173,42	174,41	-0,99	24	0	0	68	55,8	12,22	0,64	0,41
07.09.2024	-	2,07	-0,028	179,35	179,15	175,61	176,5	-0,89	24	0	0	68,3	56,3	12,03	0,63	0,41
08.09.2024	-	2,14	-0,027	175,2	175	171,54	172,48	-0,94	24	0	0	68,2	55,5	12,74	0,64	0,41
09.09.2024	-	2,06	-0,028	175,43	175,33	171,82	172,81	-0,99	24	0	0	67,8	55,6	12,27	0,63	0,41
10.09.2024	-	2,147	-0,025	171,91	171,66	168,36	169,22	-0,86	24	0	0	67,8	54,8	13,01	0,63	0,41
11.09.2024	-	2,073	-0,027	152,93	152,83	149,72	150,7	-0,98	23	1	1	68,4	54,2	14,16	0,62	0,42
12.09.2024	-	2,164	-0,021	107,57	107,45	105,4	106,37	-0,97	24	0	0	66,6	45,7	20,92	0,62	0,41
13.09.2024	-	2,14	-0,017	105,51	105,38	103,38	104,35	-0,97	24	0	0	66,5	45,5	21,08	0,62	0,38
14.09.2024	-	1,198	-0,907	102,05	123,8	100,05	122,66	-22,61	24	0	1	66,2	44,2	21,93	0,62	0,41
15.09.2024	-	2,311	-0,025	110,54	110,5	108,3	109,43	-1,13	24	0	0	66,8	45	21,79	0,62	0,41
16.09.2024	-	2,214	-0,018	105,35	105,17	103,21	104,17	-0,96	24	0	0	66,7	44,8	21,85	0,62	0,41
17.09.2024	-	2,079	-0,017	101,96	101,86	99,95	100,88	-0,93	24	0	0	66,6	45,4	21,22	0,6	0,41
18.09.2024	-	2,118	-0,009	102,43	102,13	100,41	101,15	-0,74	24	0	0	66,5	45,1	21,39	0,61	0,41
19.09.2024	-	2,093	-0,011	101,12	100,9	99,12	99,95	-0,83	24	0	0	66,5	45	21,48	0,62	0,41
20.09.2024	-	2,13	-0,007	102,37	102,02	100,32	101,04	-0,72	24	0	0	66,7	45,1	21,55	0,62	0,41
21.09.2024	-	2,151	-0,01	106,39	106,08	104,27	105,05	-0,78	24	0	0	66,5	45,6	20,96	0,61	0,42
22.09.2024	-	2,342	-0,009	108,06	107,69	105,88	106,68	-0,8	24	0	0	66,7	44,3	22,45	0,62	0,41
23.09.2024	-	1,909	-0,015	95,07	94,93	93,16	93,99	-0,83	21	3	1	66,7	45,8	20,85	0,63	0,41
Итого:	-	64,422	-1,484	3683,22	3700,22	3608,45	3658,71	-50,26	740	4	-	66,95	47,68	19,27	0,63	0,41

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 740 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	901,297	80911,35	76245,73	78986,98	74759,01
23.09.2024	965,719	84594,57	79945,95	82595,43	78417,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения