

#15902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6366
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00220130
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,231	-0,078	326,75	327,18	319,77	321,47	-1,7	24	0	0	68,9	61,6	7,29	0,51	0,42	-
25.09.2021	2,326	-0,08	333,18	333,55	326,01	327,74	-1,73	24	0	0	69,1	61,6	7,44	0,51	0,42	-
26.09.2021	2,412	-0,074	336,75	336,94	329,5	331,05	-1,55	24	0	0	69,2	61,6	7,6	0,51	0,42	-
27.09.2021	2,292	-0,066	316,43	316,58	309,62	311,07	-1,45	24	0	0	69,2	61,6	7,68	0,51	0,42	-
28.09.2021	2,386	-0,068	338,82	338,92	331,53	333	-1,47	24	0	0	69,1	61,6	7,45	0,5	0,42	-
29.09.2021	2,316	-0,061	325,54	325,58	318,56	319,91	-1,35	24	0	0	69	61,5	7,51	0,49	0,42	-
30.09.2021	2,352	-0,055	308,45	308,38	301,75	303,04	-1,29	24	0	0	69,4	61,3	8,04	0,51	0,45	-
Итого:	16,315	0	2285,92	2287,13	2236,74	2247,28	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,315															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	3367,138	250303,91	248567,21	244426,3	244570,86
30.09.2021	3383,453	252589,83	250854,34	246663,04	246818,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:46:58