

#15895#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6366
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00220130
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	9,399	-0,152	557,8	555,91	545,18	548,49	-3,31	24	0	0	71	53,4	17,57	0,51	0,48	-
25.10.2021	9,264	-0,167	552	550,53	539,63	543,2	-3,57	24	0	0	70,8	53,2	17,53	0,52	0,48	-
26.10.2021	8,621	-0,154	512,51	511,18	501	504,39	-3,39	24	0	0	70,8	53,3	17,58	0,53	0,48	-
27.10.2021	7,95	-0,183	492,04	491,47	480,99	484,84	-3,85	24	0	0	70,7	53,8	16,96	0,54	0,48	-
28.10.2021	7,608	-0,154	463,04	462,1	452,58	455,86	-3,28	24	0	0	70,9	53,8	17,19	0,54	0,49	-
29.10.2021	8,402	-0,149	524,22	522,73	512,46	515,62	-3,16	24	0	0	70,7	54	16,73	0,53	0,48	-
30.10.2021	8,385	-0,146	520,83	519,38	509,13	512,3	-3,17	24	0	0	70,8	54	16,8	0,53	0,48	-
31.10.2021	8,088	-0,152	504,55	503,36	493,28	496,53	-3,25	24	0	0	70,7	53,9	16,75	0,53	0,49	-
01.11.2021	8,556	-0,157	537,92	536,55	525,93	529,29	-3,36	24	0	0	70,5	53,9	16,62	0,53	0,49	-
02.11.2021	9,011	-0,164	555,82	554,33	543,31	546,79	-3,48	24	0	0	70,9	54	16,93	0,53	0,49	-
03.11.2021	8,669	-0,155	532,61	531,15	520,62	523,93	-3,31	24	0	0	70,9	53,9	16,99	0,53	0,49	-
04.11.2021	9,216	-0,167	573,81	572,14	560,9	564,36	-3,46	24	0	0	70,8	54	16,77	0,52	0,48	-
05.11.2021	8,89	-0,215	543,6	543,15	531,41	535,89	-4,48	24	0	0	70,7	53,5	17,18	0,53	0,48	-
06.11.2021	8,866	-0,207	536,01	535,46	523,94	528,25	-4,31	24	0	0	71	53,6	17,36	0,52	0,48	-
07.11.2021	9,303	-0,227	559,84	559,44	547,27	552,01	-4,74	24	0	0	70,8	53,3	17,46	0,53	0,49	-
08.11.2021	9,469	-0,165	567,13	565,43	554,36	557,9	-3,54	24	0	0	70,9	53,4	17,43	0,5	0,48	-
09.11.2021	10,676	-0,158	577,34	574,84	563,72	567,13	-3,41	24	0	0	72,8	53,5	19,27	0,51	0,48	-
10.11.2021	9,403	-0,186	541,81	540,55	529,51	533,45	-3,94	24	0	0	71,2	53	18,16	0,51	0,48	6
11.11.2021	9,151	-0,15	525,86	524,1	513,98	517,25	-3,27	24	0	0	71	52,8	18,15	0,53	0,48	-
12.11.2021	7,787	-0,034	439,84	436,73	429,85	430,95	-1,1	24	0	0	71,2	53	18,25	0,51	0,48	-
13.11.2021	9,817	-0,069	556,45	552,77	543,61	545,33	-1,72	24	0	0	71,8	53,6	18,23	0,51	0,48	-
14.11.2021	9,897	-0,074	568,3	564,77	555,52	557,39	-1,87	24	0	0	70,8	52,8	18	0,5	0,48	-
15.11.2021	9,878	-0,075	557,63	554,12	545,03	546,94	-1,91	24	0	0	71	52,6	18,32	0,5	0,48	-
16.11.2021	9,602	-0,085	552,43	549,24	540,03	542,09	-2,06	24	0	0	70,7	52,7	17,99	0,51	0,48	-
17.11.2021	9,612	-0,065	552,21	548,58	539,76	541,38	-1,62	24	0	0	70,9	52,9	17,98	0,53	0,49	-
18.11.2021	9,778	-0,064	581,77	577,99	568,6	570,22	-1,62	24	0	0	71	53,7	17,36	0,54	0,49	5
19.11.2021	8,806	-0,075	529,47	526,49	517,56	519,38	-1,82	24	0	0	70,8	53,6	17,2	0,53	0,48	-
20.11.2021	8,991	-0,107	531,46	528,93	519,47	521,9	-2,43	24	0	0	70,9	53,3	17,57	0,53	0,49	9
21.11.2021	9,511	-0,121	559,05	556,6	546,49	549,25	-2,76	24	0	0	70,8	53,2	17,68	0,52	0,49	6
22.11.2021	10,62	-0,084	575,14	571,32	561,63	563,68	-2,05	24	0	0	72,6	53,5	19,11	0,52	0,49	-
23.11.2021	10,278	-0,112	579,85	576,72	566,43	568,99	-2,56	24	0	0	72	53,6	18,39	0,52	0,49	-
Итого:	283,504	0	16762,34	16698,06	16383,18	16474,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	283,504															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	3545,071	262672,33	260869,77	256518,62	256695,3
23.11.2021	3828,575	279434,67	277567,83	272901,8	273170,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:31:17