

#112667#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6366
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00220130
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	10,545	0	385,75	379,87	0	375,98	375,82	0	0	24	0	0	75,7	47,6	28,05	0,58	0,52	1,8
25.12.2024	10,65	0,001	390,93	385,27	0,01	381,07	381,12	0,01	0,01	24	0	0	75,6	47,7	27,95	0,59	0,52	2,1
26.12.2024	10,435	0	376,57	370,85	0	367,04	366,92	0	0	24	0	0	75,7	47,3	28,43	0,59	0,52	3,8
27.12.2024	10,089	0,001	360,55	354,84	0,01	351,48	351,2	0,01	0,01	24	0	0	75,5	46,8	28,72	0,59	0,52	5,3
28.12.2024	10,267	0	367,22	361,39	0	357,91	357,6	0	0	24	0	0	75,8	47,1	28,69	0,59	0,52	4,3
29.12.2024	10,522	0	382,16	376,38	0	372,54	372,43	0	0	24	0	0	75,5	47,2	28,26	0,59	0,52	3,9
30.12.2024	10,641	0	381,86	376,65	0	372,27	372,73	0	0	24	0	0	75,5	46,9	28,6	0,59	0,51	4,8
31.12.2024	11,038	0,001	389,3	383,69	0,01	379,49	379,81	0,01	0,01	24	0	0	75,4	46,4	29,08	0,59	0,51	5,5
01.01.2025	10,429	0	386,27	381,3	0	376,54	377,21	0	0	24	0	0	75,5	47,8	27,71	0,58	0,51	4,2
02.01.2025	10,816	0	403,73	398	0	393,49	393,66	0	0	24	0	0	75,7	48,2	27,49	0,57	0,52	4
03.01.2025	11,342	0	428,55	422,5	0	417,24	417,48	0	0	24	0	0	77,4	50,2	27,18	0,57	0,52	-0,5
04.01.2025	11,863	0	437,3	430,53	0	425,46	425,33	0	0	24	0	0	78,6	50,7	27,88	0,56	0,51	-0,9
05.01.2025	11,989	0	415,95	409,2	0	404,5	404,49	0	0	24	0	0	79,3	49,6	29,63	0,57	0,52	-1,8
06.01.2025	11,69	0,001	426,91	420,04	0,01	415,48	415,1	0,01	0,01	24	0	0	78,1	49,9	28,14	0,58	0,51	-1,4
07.01.2025	10,687	0	388,6	382,82	0	378,82	378,79	0	0	24	0	0	75,5	47,3	28,22	0,57	0,51	4,9
08.01.2025	11,181	0	415,36	409,31	0	404,9	404,92	0	0	24	0	0	75,5	47,9	27,62	0,56	0,51	2,3
09.01.2025	11,264	0,001	437,95	431,4	0,01	426,9	426,51	0,01	0,01	24	0	0	75,6	49,2	26,4	0,57	0,51	0,7
10.01.2025	11,123	0	431,55	425,54	0	420,68	420,7	0	0	24	0	0	75,5	49	26,45	0,55	0,51	-
11.01.2025	11,643	0	452,35	446,09	0	440,67	440,84	0	0	24	0	0	76,5	50,1	26,43	0,56	0,51	-
12.01.2025	11,812	0	438,5	431,34	0	427,08	426,42	0	0	24	0	0	76,9	49,2	27,67	0,55	0,51	-
13.01.2025	11,894	0	448,72	441,46	0	436,91	436,25	0	0	24	0	0	77,3	50,1	27,22	0,55	0,51	-
14.01.2025	11,911	0	472,8	466,37	0	460,68	460,86	0	0	24	0	0	76,1	50,2	25,86	0,57	0,51	-
15.01.2025	10,819	0,002	403,76	397	0,02	393,54	392,68	0,02	0,02	24	0	0	75,7	48,2	27,49	0,57	0,51	-
16.01.2025	11,008	0	420,88	414,27	0	410,27	409,69	0	0	24	0	0	75,5	48,6	26,84	0,58	0,51	-
17.01.2025	10,817	0	405,58	399,16	0	395,28	394,76	0	0	24	0	0	75,7	48,4	27,37	0,59	0,52	-
18.01.2025	10,684	0	398,93	392,19	0	388,76	387,86	0	0	24	0	0	75,9	48,4	27,48	0,57	0,52	-
19.01.2025	11,103	0	428,18	421,16	0	417,38	416,38	0	0	24	0	0	75,6	49	26,6	0,56	0,52	-
20.01.2025	11,162	0,001	446,46	439,32	0,01	435,16	434,15	0,01	0,01	24	0	0	75,8	50,1	25,65	0,57	0,52	-
21.01.2025	11,184	0	427,39	420,15	0	416,28	415,22	0	0	24	0	0	76,8	50	26,87	0,57	0,52	-
22.01.2025	11,119	0,001	423,32	416,06	0,01	412,24	411,16	0,01	0,01	24	0	0	77,1	50,1	26,98	0,57	0,52	-
23.01.2025	11,301	0,001	434,16	427,19	0,01	422,88	422,17	0,01	0,01	24	0	0	76,8	50,1	26,72	0,58	0,52	-
Итого:	343,028	0	12807,54	12611,34	0,1	12478,92	12470,26	0,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	343,028																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	1712,578	110951,67	105985,87	0,3	108312,97	104209,38	0,3
23.01.2025	2055,606	123759,21	118597,21	0,4	120791,89	116679,64	0,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:58:19