

#116765#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 32-32Б, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6829
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,233	196,03	193,73	193,73	24	0	0	49,9	43,6	6,32	0,39	0,1	-
25.01.2025	1,157	196,36	194,13	194,13	24	0	0	48,9	43	5,92	0,36	0,1	-
26.01.2025	1,243	196,63	194,31	194,31	24	0	0	49,9	43,5	6,37	0,33	0,1	-
27.01.2025	0,994	195,88	193,9	193,9	24	0	0	46,1	41	5,09	0,33	0,1	-
28.01.2025	0,827	194,91	193,26	193,26	24	0	0	41,9	37,7	4,23	0,35	0,1	-
29.01.2025	0,944	194,79	192,94	192,94	24	0	0	44,3	39,5	4,86	0,36	0,1	-
30.01.2025	1,084	195,56	193,5	193,5	24	0	0	47,3	41,8	5,54	0,36	0,1	-
31.01.2025	1,104	195,23	193,1	193,1	24	0	0	48	42,4	5,66	0,32	0,1	-
01.02.2025	1,228	195,32	193,05	193,05	24	0	0	49,6	43,2	6,35	0,35	0,1	-
02.02.2025	1,442	195,52	192,81	192,81	24	0	0	54,4	46,9	7,46	0,36	0,1	-
03.02.2025	1,523	195,5	192,59	192,59	24	0	0	56,4	48,5	7,88	0,36	0,1	-
04.02.2025	1,299	194,74	192,28	192,28	24	0	0	51,8	45,1	6,72	0,34	0,1	-
05.02.2025	1,235	194,27	191,96	191,96	24	0	0	49,9	43,5	6,39	0,36	0,1	-
06.02.2025	1,376	194,25	191,72	191,72	24	0	0	52,4	45,3	7,14	0,37	0,1	-
07.02.2025	1,529	194,93	192,06	192,06	24	0	0	56,1	48,2	7,92	0,35	0,1	-
08.02.2025	1,544	195,48	192,59	192,59	24	0	0	56,2	48,2	7,97	0,32	0,1	-
09.02.2025	1,729	196,16	193,04	193,04	24	0	0	58,5	49,6	8,94	0,34	0,1	-
10.02.2025	1,986	197	193,29	193,29	24	0	0	64,1	53,9	10,24	0,36	0,1	-
11.02.2025	2,04	196,89	193,08	193,08	24	0	0	64,9	54,4	10,52	0,35	0,1	-
12.02.2025	1,877	196,69	193,16	193,16	24	0	0	62,2	52,5	9,67	0,34	0,1	-
13.02.2025	1,759	196,17	193	193	24	0	0	59	49,9	9,09	0,36	0,1	-
14.02.2025	1,891	196,43	192,96	192,96	24	0	0	61,7	52	9,75	0,36	0,1	-
15.02.2025	1,854	196,19	192,69	192,69	24	0	0	62,3	52,8	9,58	0,35	0,1	-
16.02.2025	1,781	195,92	192,54	192,54	24	0	0	61	51,8	9,23	0,34	0,1	-
17.02.2025	1,621	195,45	192,5	192,5	24	0	0	56,8	48,4	8,39	0,36	0,1	-
18.02.2025	1,686	195,52	192,39	192,39	24	0	0	58,7	50	8,73	0,36	0,1	-
19.02.2025	1,874	195,74	192,21	192,21	24	0	0	62,4	52,7	9,72	0,36	0,1	-
20.02.2025	1,855	195,66	192,15	192,15	24	0	0	62,3	52,7	9,61	0,34	0,1	-
21.02.2025	1,713	195,3	192,12	192,12	24	0	0	59	50,1	8,89	0,34	0,1	-
22.02.2025	1,507	195,06	192,22	192,22	24	0	0	56	48,2	7,81	0,35	0,1	-
23.02.2025	1,563	194,78	191,87	191,87	24	0	0	56,7	48,6	8,11	0,36	0,1	-
Итого:	46,498	6064,36	5977,15	5977,15	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,498												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	142,673	29856,01	24061,76	24061,76
23.02.2025	189,171	35920,37	30038,91	30038,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:17:12