

# #15880#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Коммунистическая 32-32Б, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6829  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261562  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	1,332	188,4	186,09	186,09	24	0	0	50,9	43,7	7,17	0,38	0,42	3,1
25.02.2023	1,472	188,55	186,05	186,05	24	0	0	53,2	45,3	7,92	0,38	0,46	1,3
26.02.2023	1,658	188,65	185,76	185,76	24	0	0	57,4	48,4	8,97	0,38	0,35	0,3
27.02.2023	1,696	188,78	185,86	185,86	24	0	0	57,5	48,3	9,15	0,36	0,32	-1,2
28.02.2023	1,581	188,85	186,09	186,09	24	0	0	56	47,5	8,52	0,38	0,35	-1,2
01.03.2023	1,381	188,79	186,44	186,44	24	0	0	51,4	43,9	7,42	0,37	0,35	3,1
02.03.2023	1,695	188,92	185,97	185,97	24	0	0	57,8	48,7	9,12	0,36	0,31	1,9
03.03.2023	1,287	188,24	185,97	185,97	24	0	0	50,7	43,8	6,92	0,37	0,34	3,6
04.03.2023	1,44	188,37	185,91	185,91	24	0	0	52,7	44,9	7,75	0,39	0,36	1,8
05.03.2023	1,71	188,47	185,55	185,55	24	0	0	57,7	48,5	9,23	0,37	0,35	-0,5
06.03.2023	1,788	188,6	185,49	185,49	24	0	0	59,6	50	9,64	0,36	0,33	-0,9
07.03.2023	1,66	188,18	185,25	185,25	24	0	0	57,6	48,7	8,96	0,35	0,3	-1,6
08.03.2023	1,564	188,1	185,46	185,46	24	0	0	54,7	46,2	8,44	0,36	0,34	-0,2
09.03.2023	1,755	188,01	185,03	185,03	24	0	0	58,2	48,7	9,5	0,36	0,36	-3,2
10.03.2023	1,777	180,07	177	177	23	1	1	60,8	50,8	10,05	0,35	0,32	-2,6
11.03.2023	1,581	179,07	176,36	176,36	23	1	1	57,3	48,3	8,97	0,32	0,28	-1
12.03.2023	1,628	189,09	186,26	186,26	24	0	0	56,4	47,7	8,73	0,35	0,33	-0,3
13.03.2023	1,421	188,49	185,97	185,97	24	0	0	53,2	45,5	7,65	0,37	0,31	0
14.03.2023	0,862	186,89	185,31	185,31	24	0	0	42,1	37,4	4,65	0,38	0,34	8,8
15.03.2023	1,227	187,43	185,36	185,36	24	0	0	48,4	41,8	6,63	0,36	0,36	4,4
16.03.2023	1,416	188,16	185,69	185,69	24	0	0	52,7	45	7,63	0,45	0,36	1,8
17.03.2023	0,707	101,98	100,76	100,76	13	11	1	50,2	43,1	7,04	0,36	0,34	2,2
18.03.2023	0,912	171,84	170,19	170,19	22	2	1	44,9	39,6	5,36	0,38	0,33	6,6
19.03.2023	0,864	186,74	185,2	185,2	24	0	0	41,8	37,1	4,68	0,35	0,33	8,8
20.03.2023	0,912	186,72	185,12	185,12	24	0	0	42,8	37,9	4,92	0,36	0,35	-
21.03.2023	1,094	187,28	185,39	185,39	24	0	0	46,2	40,3	5,9	0,36	0,37	-
22.03.2023	1,06	187,19	185,25	185,25	24	0	0	46,5	40,8	5,73	0,37	0,33	-
23.03.2023	0,773	185,3	183,88	183,88	24	0	0	40,2	36	4,19	0,37	0,35	-
Итого:	38,253	5145,16	5078,66	5078,66	657	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,253												

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 657

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	767,55	122242,9	120853,82	120853,82
23.03.2023	805,803	127388,06	125932,48	125932,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 7:47:48