

#121377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Коммунистическая 32-32Б, Калининград

4817

6829

ВКТ-7

00261562

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,306	193,94	191,39	191,39	24	0	0	52,5	45,7	6,8	0,35	0,1	-
25.02.2025	1,105	193,15	191,12	191,12	24	0	0	47,1	41,4	5,74	0,35	0,1	-
26.02.2025	1,289	193,55	191,15	191,15	24	0	0	51,4	44,7	6,7	0,36	0,1	-
27.02.2025	1,325	193,48	190,92	190,92	24	0	0	52,8	46	6,9	0,35	0,1	-
28.02.2025	1,117	192,58	190,45	190,45	24	0	0	48,5	42,7	5,82	0,34	0,1	-
01.03.2025	1,228	192,39	190,15	190,15	24	0	0	49,5	43	6,43	0,34	0,1	-
02.03.2025	1,453	192,91	190,24	190,24	24	0	0	54,4	46,8	7,6	0,35	0,1	-
03.03.2025	1,291	193,19	190,67	190,67	24	0	0	52,5	45,8	6,74	0,36	0,1	-
04.03.2025	1,048	193,73	191,67	191,67	24	0	0	47,1	41,7	5,43	0,33	0,1	-
05.03.2025	0,918	193,01	191,24	191,24	24	0	0	43,6	38,8	4,75	0,35	0,1	-
06.03.2025	0,996	192,89	190,95	190,95	24	0	0	45,5	40,4	5,16	0,36	0,1	-
07.03.2025	1,145	193,11	190,92	190,92	24	0	0	49	43	5,96	0,35	0,1	-
08.03.2025	0,921	192,27	190,41	190,41	24	0	0	45,1	40,3	4,8	0,33	0,1	-
09.03.2025	0,901	191,69	189,97	189,97	24	0	0	43,6	38,9	4,71	0,35	0,1	-
10.03.2025	1,011	191,79	189,82	189,82	24	0	0	46,7	41,4	5,28	0,35	0,1	-
11.03.2025	1,249	192,19	189,79	189,79	24	0	0	51,7	45,1	6,54	0,37	0,1	-
12.03.2025	1,024	191,24	189,16	189,16	24	0	0	47,5	42,2	5,37	0,35	0,1	-
13.03.2025	1,101	190,82	188,78	188,78	24	0	0	47,6	41,8	5,8	0,35	0,1	-
14.03.2025	1,431	191,52	188,88	188,88	24	0	0	54,1	46,6	7,55	0,35	0,1	-
15.03.2025	1,593	191,9	188,88	188,88	24	0	0	57,9	49,5	8,4	0,35	0,1	-
16.03.2025	1,34	191,11	188,52	188,52	24	0	0	53,6	46,6	7,07	0,35	0,1	-
17.03.2025	1,309	190,64	188,25	188,25	24	0	0	51,5	44,6	6,93	0,34	0,1	-
18.03.2025	1,291	190,54	188,15	188,15	24	0	0	51,8	44,9	6,84	0,35	0,1	-
19.03.2025	1,296	190,18	187,79	187,79	24	0	0	51,5	44,6	6,87	0,36	0,1	-
20.03.2025	1,119	189,51	187,34	187,34	24	0	0	48,9	42,9	5,93	0,35	0,1	-
21.03.2025	0,996	188,9	187,03	187,03	24	0	0	45,4	40,1	5,29	0,34	0,1	-
22.03.2025	1,013	188,99	187	187	24	0	0	46,8	41,4	5,38	0,34	0,1	-
23.03.2025	1,113	188,79	186,7	186,7	24	0	0	48,3	42,3	5,94	0,36	0,1	-
Итого:	32,929	5370,01	5307,34	5307,34	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,929												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	189,171	35920,37	30038,91	30038,91
23.03.2025	222,1	41290,38	35346,25	35346,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:03:55