

#297010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Коммунистическая 32-32Б, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6829
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261562
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,299	287,35	283,92	283,92	24	0	0	50,2	45,7	4,57	0,37	0,3	-
20.03.2026	1,311	286,95	283,48	283,48	24	0	0	50,7	46,1	4,6	0,37	0,3	-
21.03.2026	1,303	287,2	283,76	283,76	24	0	0	50,3	45,7	4,59	0,37	0,3	-
22.03.2026	1,306	287,19	283,74	283,74	24	0	0	50,5	45,9	4,61	0,37	0,3	-
23.03.2026	1,341	286,85	283,25	283,25	24	0	0	51,7	47	4,74	0,37	0,3	-
24.03.2026	1,333	286,68	283,09	283,09	24	0	0	51,7	47	4,7	0,37	0,3	-
25.03.2026	1,314	286,54	282,93	282,93	24	0	0	51,9	47,2	4,64	0,37	0,3	-
26.03.2026	1,266	286,62	283,19	283,19	24	0	0	50,4	45,9	4,46	0,37	0,3	-
27.03.2026	1,285	286,67	283,21	283,21	24	0	0	50,4	45,9	4,54	0,37	0,3	-
28.03.2026	1,304	286,56	283,11	283,11	24	0	0	50,6	46	4,6	0,37	0,3	-
29.03.2026	1,315	286,42	282,9	282,9	24	0	0	51	46,4	4,64	0,35	0,29	-
30.03.2026	1,252	265,25	262,02	262,02	24	0	0	51	46,3	4,76	0,36	0,29	-
31.03.2026	1,319	284,3	280,81	280,81	24	0	0	51	46,4	4,69	0,36	0,29	-
01.04.2026	1,306	284,06	280,61	280,61	24	0	0	50,9	46,2	4,65	0,32	0,27	-
02.04.2026	0,947	215	212,71	212,71	24	0	0	47,4	43	4,43	0,36	0,29	-
03.04.2026	1,199	274,4	271,38	271,38	24	0	0	48,2	43,8	4,42	0,36	0,3	-
04.04.2026	1,16	274,9	271,94	271,94	24	0	0	47,6	43,3	4,26	0,36	0,3	-
05.04.2026	0,94	275,34	272,84	272,84	24	0	0	43,5	40,1	3,45	0,36	0,3	-
06.04.2026	1,092	277,54	274,76	274,76	24	0	0	46	42	3,98	0,36	0,3	-
07.04.2026	1,171	280,47	277,5	277,5	24	0	0	47,3	43,1	4,22	0,35	0,29	-
08.04.2026	1,124	242,9	240,09	240,09	22	2	1	49,6	44,9	4,69	0,42	0,32	-
09.04.2026	0,827	160,06	158,38	158,38	16	8	1	47,2	42	5,21	0,36	0,3	-
10.04.2026	1,278	250,19	247,2	247,2	23	1	1	50,3	45,2	5,18	0,37	0,3	-
11.04.2026	1,357	289,91	286,32	286,32	24	0	0	51	46,3	4,73	0,37	0,3	-
12.04.2026	1,219	290,12	286,78	286,78	24	0	0	48,9	44,7	4,24	0,38	0,3	-
13.04.2026	1,267	290,18	286,76	286,76	24	0	0	50	45,6	4,41	0,34	0,28	-
14.04.2026	1,089	258,79	255,98	255,98	24	0	0	47,7	43,4	4,26	0,33	0,27	-
15.04.2026	1,341	254,5	251,22	251,22	24	0	0	52,2	46,9	5,34	0,33	0,27	-
16.04.2026	1,35	255,09	251,81	251,81	24	0	0	52,4	47,1	5,36	0,33	0,27	-
17.04.2026	1,445	255,43	251,94	251,94	24	0	0	54,2	48,5	5,73	0,33	0,28	-
18.04.2026	1,054	255,46	252,77	252,77	24	0	0	46,8	42,6	4,19	0,33	0,28	-
Итого:	38,114	8388,92	8290,4	8290,4	733	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,114												

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 733

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	510,997	86868,74	80253,08	80253,08
18.04.2026	549,111	95257,66	88543,48	88543,48

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 15:22:24