

#15876#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 32-32Б, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6829
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,112	182,45	180,55	180,55	24	0	0	46,9	40,7	6,15	0,41	0,36	4,8
25.03.2021	0,848	176,75	175,28	175,28	24	0	0	41,7	36,9	4,85	0,4	0,33	6,9
26.03.2021	0,879	175,19	173,75	173,75	24	0	0	41,1	36	5,05	0,41	0,33	5,1
27.03.2021	0,77	163,13	161,78	161,78	22	2	1	41,2	36,5	4,75	0,42	0,37	8,7
28.03.2021	0,863	178,23	176,75	176,75	24	0	0	41,7	36,8	4,89	0,42	0,38	5,8
29.03.2021	0,794	177,89	176,49	176,49	24	0	0	40,2	35,8	4,5	0,38	0,36	7,8
30.03.2021	0,677	177,77	176,59	176,59	24	0	0	37,2	33,4	3,84	0,4	0,37	9,8
31.03.2021	0,705	177,98	176,7	176,7	24	0	0	38,5	34,5	4	0,4	0,36	8,7
01.04.2021	0,896	170,86	169,38	169,38	23	1	1	42,7	37,4	5,31	0,4	0,37	4,7
02.04.2021	1,052	178,48	176,69	176,69	24	0	0	45,8	39,8	5,98	0,38	0,34	3,8
03.04.2021	0,969	178,4	176,8	176,8	24	0	0	43,3	37,8	5,48	0,39	0,36	3,8
04.04.2021	0,984	178,51	176,86	176,86	24	0	0	44,3	38,7	5,57	0,4	0,37	4,2
05.04.2021	1,096	178,47	176,68	176,68	24	0	0	45,7	39,5	6,22	0,4	0,36	2,7
06.04.2021	1,214	178,77	176,77	176,77	24	0	0	48,5	41,6	6,88	0,38	0,35	2,6
07.04.2021	1,16	178,44	176,52	176,52	24	0	0	47,4	40,8	6,58	0,4	0,36	2,8
08.04.2021	1,132	178,68	176,84	176,84	24	0	0	46,6	40,2	6,4	0,4	0,36	4,3
09.04.2021	1,097	178,85	176,98	176,98	24	0	0	46,6	40,4	6,2	0,4	0,34	7,2
10.04.2021	0,949	179,42	177,83	177,83	24	0	0	43,4	38	5,33	0,36	0,32	4,9
11.04.2021	0,669	178,98	177,76	177,76	24	0	0	37,7	34	3,76	0,4	0,33	10,3
12.04.2021	0,852	178,87	177,44	177,44	24	0	0	40,8	36	4,79	0,41	0,37	7,7
13.04.2021	1,028	179,08	177,37	177,37	24	0	0	45	39,2	5,8	0,4	0,35	4,7
14.04.2021	0,997	178,84	177,16	177,16	24	0	0	44,4	38,8	5,64	0,39	0,34	4,1
15.04.2021	0,925	178,78	177,22	177,22	24	0	0	43,1	37,9	5,2	0,41	0,38	5,8
16.04.2021	0,909	178,83	177,32	177,32	24	0	0	42,5	37,3	5,14	0,4	0,36	5,6
17.04.2021	0,774	178,64	177,28	177,28	24	0	0	40	35,6	4,36	0,4	0,35	8,3
18.04.2021	0,665	174,1	172,86	172,86	24	0	0	38,5	34,7	3,85	0,39	0,34	10,4
19.04.2021	0,522	178,37	177,33	177,33	24	0	0	34,6	31,7	2,92	0,41	0,37	11
20.04.2021	0,601	170,14	168,95	168,95	23	1	1	38,2	34,6	3,57	0,4	0,37	9,9
21.04.2021	0,731	178,12	176,8	176,8	24	0	0	39,6	35,5	4,15	0,42	0,38	8,6
22.04.2021	0,981	178,93	177,22	177,22	24	0	0	45,1	39,5	5,54	0,38	0,36	4,6
23.04.2021	0,83	178,52	177,06	177,06	24	0	0	41,3	36,6	4,7	0,4	0,36	-
Итого:	27,681	5498,47	5451,01	5451,01	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,681												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	300,53	47974,43	47432,51	47432,51
23.04.2021	328,211	53472,9	52883,52	52883,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:28:14