

#78917#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Коммунистическая 32-32Б, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00261562	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11,763	0	11.763

Подпись исполнителя _____



#78916#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6829
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261562
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	0	199,08	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
25.03.2024	3,9	0	198,78	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
26.03.2024	5,5	0	198,1	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
27.03.2024	9,1	0	197,09	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
28.03.2024	11,8	0	196,96	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
29.03.2024	10,7	0	196,56	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
30.03.2024	13,4	0	194,86	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
31.03.2024	16,7	0	193,84	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
01.04.2024	-	0	195,88	0	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
02.04.2024	-	0	196	0	0	0	24	1	0	0	0	0,54	0,38
03.04.2024	-	0,46	196,92	48,71	48,71	6	18	1	53,2	43,8	9,44	0,38	0,35
04.04.2024	-	1,167	197,98	195,66	195,66	24	0	0	49,5	43,5	5,98	0,38	0,35
05.04.2024	-	0,867	197,59	195,75	195,75	24	0	0	43,9	39,5	4,43	0,38	0,34
06.04.2024	-	0,747	196,44	194,86	194,86	24	0	0	41,2	37,4	3,84	0,38	0,35
07.04.2024	-	0,707	193,71	192,2	192,2	24	0	0	40,3	36,6	3,68	0,39	0,36
08.04.2024	-	0,674	191,49	189,98	189,98	24	0	0	40,4	36,9	3,55	0,38	0,35
09.04.2024	-	0,506	166,12	164,89	164,89	24	0	1	39,2	36,1	3,08	0,19	0,2
10.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	22	21,8	0,16	0,13	0,19
11.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	19	18,8	0,22	0,13	0,19
12.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	18,5	18,1	0,38	0,12	0,19
13.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	18	17,7	0,29	0,12	0,2
14.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	18	17,3	0,72	0,11	0,2
15.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	17,1	16,8	0,34	0,11	0,2
16.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	16,3	16,2	0,09	0,11	0,2
17.04.2024	-	0	0	0	0	24	0	1	15,7	15,5	0,17	0,27	0,29
18.04.2024	-	0,778	112,37	111,16	111,16	24	0	1	47,4	40,4	7	0,39	0,36
19.04.2024	-	1,072	194,59	192,73	192,73	24	0	0	44,6	39	5,57	0,38	0,35
20.04.2024	-	1,219	193,86	191,69	191,69	24	0	0	48,8	42,4	6,37	0,38	0,35
21.04.2024	-	1,218	193,86	191,67	191,67	24	0	0	49,2	42,8	6,38	0,38	0,35
22.04.2024	-	1,223	193,8	191,6	191,6	24	0	0	49,3	42,9	6,38	0,39	0,36
23.04.2024	-	1,125	193,51	191,46	191,46	24	0	0	47,3	41,4	5,87	0,39	0,36
Итого:	8,1	11,763	4389,39	2252,36	2252,36	486	258	-	23,84	21,45	2,39	0,38	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 486 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	0	3410,06	0	0
23.04.2024	11,763	7799,45	2252,36	2252,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения