

# #15875#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 29.04.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Коммунистическая 32-32Б, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6829
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261562
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,025	178,92	177,2	177,2	24	0	0	44,9	39,1	5,79	0,4	0,36	4
25.04.2021	1,213	179,31	177,28	177,28	24	0	0	48,9	42	6,86	0,4	0,35	3,7
26.04.2021	1,137	179,32	177,38	177,38	24	0	0	47,7	41,2	6,43	0,39	0,33	2,9
27.04.2021	0,891	179,32	177,82	177,82	24	0	0	42,1	37,1	5	0,39	0,32	4,1
28.04.2021	0,88	179,31	177,76	177,76	24	0	0	41,8	36,9	4,96	0,38	0,35	6,7
29.04.2021	0,62	151,2	150,06	150,06	24	0	0	39,4	35,2	4,15	0,36	0,34	-
Итого:	5,766	1047,38	1037,5	1037,5	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,766												

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 144

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	328,211	53472,9	52883,52	52883,52
29.04.2021	333,977	54520,28	53921,02	53921,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 15:11:22