

# #84217#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Коммунистическая 32-32Б, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6829  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00261562  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,027	193,35	191,43	191,43	24	0	0	45,5	40,1	5,38	0,39	0,36	4,9
25.04.2024	1,017	193,54	191,65	191,65	24	0	0	45,2	39,9	5,32	0,4	0,36	6,4
26.04.2024	0,889	192,45	190,65	190,65	24	0	0	44,1	39,4	4,68	0,4	0,37	7,8
27.04.2024	0,709	188,58	187,15	187,15	24	0	0	39,9	36,1	3,79	0,4	0,36	12,1
28.04.2024	0,667	188,61	187,17	187,17	24	0	0	39,8	36,3	3,56	0,39	0,36	14,6
29.04.2024	0,673	188,68	187,22	187,22	24	0	0	40,4	36,8	3,6	0,4	0,36	16,9
30.04.2024	0,603	188,55	187,11	187,11	24	0	0	39,7	36,5	3,22	0,39	0,36	16,1
01.05.2024	0,428	180,79	179,63	179,63	24	0	0	36,8	34,4	2,38	0,35	0,35	-
Итого:	6,013	1514,55	1502,01	1502,01	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,013												

Общее время работы системы, ч: 192  
Период нормальной работы системы, ч: 192

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	11,763	7799,45	2252,36	2252,36
01.05.2024	17,776	9314	3754,37	3754,37

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 13:09:04