

#15872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 32-32Б, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6829
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	0,4	172,52	171,45	171,45	24	0	0	35,9	33,6	2,34	0,35	0,28	-
03.10.2021	0,371	187,01	186,01	186,01	24	0	0	33,2	31,2	1,98	0,35	0,28	-
04.10.2021	0,36	176,58	175,64	175,64	24	0	0	33,4	31,3	2,05	0,35	0,28	-
05.10.2021	0,406	176,43	175,47	175,47	24	0	0	34,1	31,8	2,3	0,34	0,28	-
06.10.2021	0,391	176,8	175,87	175,87	24	0	0	33	30,8	2,2	0,36	0,28	-
07.10.2021	0,448	189,53	188,52	188,52	24	0	0	33,3	30,9	2,37	0,37	0,27	-
08.10.2021	0,494	191,07	190,02	190,02	24	0	0	34,1	31,5	2,59	0,38	0,28	-
09.10.2021	0,626	197,56	196,3	196,3	24	0	0	36,1	33	3,18	0,39	0,29	-
10.10.2021	0,902	203,73	201,96	201,96	24	0	0	42,5	38	4,46	0,38	0,28	-
11.10.2021	0,675	204,24	202,81	202,81	24	0	0	38,2	34,8	3,32	0,36	0,27	-
12.10.2021	0,601	204,16	202,94	202,94	24	0	0	35	32	2,96	0,37	0,27	-
13.10.2021	0,754	205,04	203,53	203,53	24	0	0	39,4	35,7	3,72	0,35	0,27	-
14.10.2021	0,869	205,45	203,77	203,77	24	0	0	41,2	37	4,26	0,36	0,27	-
15.10.2021	0,667	203,83	202,43	202,43	24	0	0	37,8	34,5	3,29	0,37	0,26	-
16.10.2021	0,635	204,31	203,03	203,03	24	0	0	36,2	33,1	3,1	0,36	0,26	-
17.10.2021	0,698	205,09	203,71	203,71	24	0	0	37,7	34,3	3,41	0,36	0,26	-
18.10.2021	0,88	205,63	203,97	203,97	24	0	0	41,2	37	4,3	0,36	0,25	-
19.10.2021	0,772	205,6	204,04	204,04	24	0	0	39,9	36,1	3,78	0,37	0,25	-
20.10.2021	0,509	205,05	203,95	203,95	24	0	0	33,8	31,3	2,49	0,37	0,26	-
21.10.2021	0,624	205,45	204,12	204,12	24	0	0	37	33,9	3,04	0,37	0,25	-
22.10.2021	0,783	207,19	205,59	205,59	24	0	0	40,2	36,4	3,79	0,37	0,25	-
23.10.2021	0,758	207,97	206,43	206,43	24	0	0	39,4	35,7	3,64	0,36	0,31	-
Итого:	13,623	4340,24	4311,56	4311,56	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,623												

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2021	334,526	54644,88	54044,74	54044,74
23.10.2021	348,149	58985,12	58356,3	58356,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 7:52:27