

#69332#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.02.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.01.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36740,676	36690,021	50.655	43.563
Количество тепловой энергии, система 2	86182,837	86167,484	15.353	13.203

Подпись исполнителя



#69184#

Отчёт за период с 23.01.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5055
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30808
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.01.2024	-	0,469	41,53	37,14	24	0	57,2	51,9
25.01.2024	-	0,506	43,05	38,03	24	0	57,8	52,6
26.01.2024	-	0,496	41,97	37,36	24	0	58,2	52,8
27.01.2024	-	0,452	41,25	37,33	24	0	57,8	52,5
28.01.2024	-	0,535	42,78	36,96	24	0	56,9	51,7
29.01.2024	-	0,475	41,61	37,34	24	0	58	52,6
30.01.2024	-	0,486	41,75	37,26	24	0	58,3	52,9
31.01.2024	-	0,33	24,03	20,34	24	0	48,7	44,9
01.02.2024	-	0,499	37,25	32,19	24	0	56,9	51,1
02.02.2024	-	0,502	41,85	37,42	24	0	59,1	53,4
03.02.2024	-	0,477	41,4	37,35	24	0	58,8	53,1
04.02.2024	-	0,532	42,61	37,04	24	0	57,7	52,4
05.02.2024	-	0,396	29,59	25,06	24	0	52,9	46,8
06.02.2024	-	0,479	35,09	30,45	24	0	56,8	50,6
07.02.2024	-	0,408	27,58	23,66	24	0	55,6	52
08.02.2024	-	0,443	32,44	28,73	18,73	128	62,1	56,1
09.02.2024	-	0,495	40,26	37,08	24	0	63	56,2
10.02.2024	-	0,512	40,18	36,63	24	0	63	56,4
11.02.2024	-	0,606	41,63	35,93	24	0	61,7	55,4
12.02.2024	-	0,497	39,81	36,39	24	0	62,7	56,1
13.02.2024	-	0,517	40,27	36,32	24	0	62,3	55,9
14.02.2024	-	0,518	40,06	36,11	24	0	62,6	56,1
15.02.2024	-	0,524	40,06	36,07	24	0	62,8	56,2
16.02.2024	-	0,501	39,69	36,15	24	0	63	56,5
17.02.2024	-	0,512	39,95	35,99	23,99	128	62,5	56,1
18.02.2024	-	0,575	40,86	35,61	24	0	61,9	55,6
19.02.2024	-	0,512	39,85	35,85	24	0	62,3	55,9
20.02.2024	-	0,5	39,47	35,87	24	0	62,5	56
21.02.2024	-	0,514	39,7	35,86	24	0	62,6	56
22.02.2024	-	0,537	40,01	35,84	24	0	62,8	56,3
23.02.2024	-	0,548	40,29	35,7	24	0	62,7	56,3
Итого:	-	15,353	1207,87	1075,06	738,72	-	59,72	53,82

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

738,72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.01.2024	86167,484	231661,77	551177,67	178179,77
23.02.2024	86182,837	232869,64	552252,73	178918,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения