

#130366#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 06.05.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 06.05.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	37082,884	37082,884	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	86383,251	86374,607	8.644	7.434

Подпись исполнителя



#130365#

Отчёт за период с 06.05.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5055
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30808
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
07.05.2025	-	0,361	26,18	22,91	14,47	128	62	56
08.05.2025	-	0,558	43,04	38,34	24	0	61,9	55,9
09.05.2025	-	0,548	42,86	38,39	24	0	61,9	55,8
10.05.2025	-	0,544	42,49	38	24	0	61,4	55,3
11.05.2025	-	0,591	42,79	37,13	24	0	60,2	54,3
12.05.2025	-	0,549	41,95	37,21	24	0	60,7	54,7
13.05.2025	-	0,497	41,12	37,13	24	0	60	54
14.05.2025	-	0,499	41,99	37,74	24	0	59,3	53,7
15.05.2025	-	0,52	42,02	37,3	24	0	58,9	53,2
16.05.2025	-	0,5	41,68	37,26	24	0	58,5	52,8
17.05.2025	-	0,52	41,79	36,72	24	0	57,5	52
18.05.2025	-	0,554	42,02	36,03	24	0	56,6	51,2
19.05.2025	-	0,494	40,02	35,34	24	0	57,1	51,6
20.05.2025	-	0,494	39,83	35,14	24	0	57,2	51,6
21.05.2025	-	0,481	39,54	35	24	0	57,2	51,6
22.05.2025	-	0,47	38,98	34,6	24	0	56,9	51,5
23.05.2025	-	0,464	38,81	34,59	24	0	57	51,6
Итого:	-	8,644	687,11	608,83	398,47	-	59,08	53,34

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

398,47 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
06.05.2025	86374,607	247285,51	565160,63	188406,26
23.05.2025	86383,251	247972,62	565769,46	188804,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения