

#90063#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.07.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.06.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36826,41	36826,41	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	86251,264	86237,409	13.855	11.915

Подпись исполнителя



#89727#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5055
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30808
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.06.2024	-	0,48	38,07	34,78	24	128	63,6	57
25.06.2024	-	0,487	38,11	34,59	23,99	128	63,5	57
26.06.2024	-	0,481	38	34,52	24	0	63,7	57,3
27.06.2024	-	0,479	38,05	34,5	24	0	63,8	57,6
28.06.2024	-	0,458	37,88	34,62	24	0	63,9	57,8
29.06.2024	-	0,452	37,92	34,72	24	0	63,9	57,8
30.06.2024	-	0,495	38,29	34,43	24	0	63,9	57,7
01.07.2024	-	0,44	37,46	34,55	24	0	63,9	57,6
02.07.2024	-	0,467	37,76	34,46	24	0	63,8	57,5
03.07.2024	-	0,474	37,66	34,29	24	0	63,7	57,3
04.07.2024	-	0,482	37,78	34,29	24	0	63,8	57,3
05.07.2024	-	0,474	37,58	34,32	24	0	63,8	57,2
06.07.2024	-	0,49	38,04	34,38	24	0	63,8	57,4
07.07.2024	-	0,525	38,6	34,33	24	0	63,8	57,5
08.07.2024	-	0,468	37,7	34,45	24	0	63,8	57,4
09.07.2024	-	0,451	37,51	34,49	24	0	63,8	57,5
10.07.2024	-	0,477	38,95	35,32	24	0	63,9	58
11.07.2024	-	0,47	40,4	36,87	24	0	63,9	58,3
12.07.2024	-	0,428	38,24	35,48	24	0	63,9	57,9
13.07.2024	-	0,45	38,21	35,05	24	0	63,9	57,9
14.07.2024	-	0,496	38,93	35,03	23,99	128	63,9	57,9
15.07.2024	-	0,438	37,96	35,04	24	0	63,9	57,8
16.07.2024	-	0,424	37,85	35,08	24	0	63,9	58
17.07.2024	-	0,432	37,97	35,09	24	0	64	58
18.07.2024	-	0,462	38,46	35,07	24	0	64	58
19.07.2024	-	0,429	37,79	35,05	24	0	63,9	57,8
20.07.2024	-	0,438	38,04	35,02	24	0	63,9	58
21.07.2024	-	0,462	37,96	34,57	24	0	63,9	57,9
22.07.2024	-	0,411	37,17	34,63	24	0	63,9	57,9
23.07.2024	-	0,435	37,46	34,53	24	0	64	57,9
Итого:	-	13,855	1141,8	1043,55	719,98	-	63,85	57,67

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.06.2024	86237,409	237112,31	556055,17	181822,45
23.07.2024	86251,264	238254,11	557098,72	182542,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения