

#30441#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36511,877	36511,877	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	86107,49	86094,336	13.154	11.312

Подпись исполнителя _____



#29724#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5055
 Тип теплосчётчика SKM-01
 Заводской номер 30808
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.08.2023	-	0,419	18,53	15,19	24	0	65,1	53,7
25.08.2023	-	0,393	17,36	14,26	24	0	64	52,4
26.08.2023	-	0,263	19,07	14,35	24	0	46,6	41,2
27.08.2023	-	0,401	19,4	14,19	24	0	52,8	45,2
28.08.2023	-	0,319	14,44	11,93	24	0	59,8	49,6
29.08.2023	-	0	0	0	24	0	26,6	24,1
30.08.2023	-	0	0	0	24	0	22,8	22,5
31.08.2023	-	0,48	19,17	13,05	24	0	45	39,7
01.09.2023	-	0,47	32,87	29,68	24	0	63,4	56
02.09.2023	-	0,477	32,84	29,43	24	0	63,5	56
03.09.2023	-	0,501	33,32	29,16	24	0	62,7	55,6
04.09.2023	-	0,456	32,61	29,28	24	0	62,2	54,9
05.09.2023	-	0,473	32,69	29,37	24	0	63,8	56,3
06.09.2023	-	0,49	33,05	29,4	24	0	63,9	56,4
07.09.2023	-	0,501	33,26	29,47	24	0	64,1	56,7
08.09.2023	-	0,473	32,82	29,59	24	0	64,3	56,7
09.09.2023	-	0,463	32,74	29,59	24	0	64	56,5
10.09.2023	-	0,504	33,46	29,49	24	0	63,9	56,6
11.09.2023	-	0,48	33,18	29,65	24	0	64,2	57
12.09.2023	-	0,48	33,36	29,86	24	0	64,4	57,1
13.09.2023	-	0,447	30,92	27,87	24	0	64,4	56,8
14.09.2023	-	0,429	29,15	26,24	24	0	64,3	56,6
15.09.2023	-	0,437	29,24	26,24	24	0	64,1	56,2
16.09.2023	-	0,446	29,39	26,29	24	0	64,1	56,1
17.09.2023	-	0,476	30,2	26,65	24	0	63,8	55,9
18.09.2023	-	0,465	29,85	26,44	24	0	64	56
19.09.2023	-	0,496	30,31	26,32	23,99	128	64	56
20.09.2023	-	0,456	29,79	26,5	24	0	63,7	55,8
21.09.2023	-	0,491	30,5	26,58	24	0	63,8	56
22.09.2023	-	0,485	30,45	26,62	24	0	63,8	56,1
23.09.2023	-	0,483	30,27	26,62	24	0	64,2	56,3
Итого:	-	13,154	834,24	729,31	743,99	-	59,72	52,32

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.08.2023	86094,336	226841,23	546973,18	174511,8
23.09.2023	86107,49	227675,47	547702,49	175255,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения