

#98036#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Лилии Иванихиной 12, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36845,773	36826,41	19.363	16.652
Количество тепловой энергии, система 2	86294,182	86279,58	14.602	12.558

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#97685#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 5055  
 Тип теплосчётчика SKM-01  
 Заводской номер 30808  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, МВт×ч	dM <sub>2</sub> , т	dM <sub>3</sub> , т	dTN <sub>ар</sub> , ч	ТекErr,	t <sub>3</sub> , °C	t <sub>4</sub> , °C
24.09.2024	-	0,448	36,78	33,8	24	0	63,7	57,2
25.09.2024	-	0,47	37,32	33,86	24	0	63,6	57,3
26.09.2024	-	0,47	37,46	33,98	24	0	62,9	56,5
27.09.2024	-	0,468	37,55	34,17	24	0	63,6	57,2
28.09.2024	-	0,469	37,4	34,05	24	0	63,2	56,8
29.09.2024	-	0,477	37,19	33,75	24	0	63	56,4
30.09.2024	-	0,495	37,62	33,99	24	0	63,3	56,7
01.10.2024	-	0,468	37,05	33,91	24	0	63,2	56,4
02.10.2024	-	0,486	37,14	33,58	24	0	63	56,3
03.10.2024	-	0,505	36,99	33,09	24	0	62,7	55,9
04.10.2024	-	0,489	36,45	33	24	0	62,8	55,7
05.10.2024	-	0,486	36,46	33	24	0	62,6	55,6
06.10.2024	-	0,528	36,77	32,48	24	0	62,3	55,4
07.10.2024	-	0,521	36,54	32,43	23,99	128	62,6	55,5
08.10.2024	-	0,49	36,52	32,72	24	0	61,8	55
09.10.2024	-	0,493	36,38	32,54	24	0	62,2	55,4
10.10.2024	-	0,477	35,97	32,28	24	0	62,2	55,6
11.10.2024	-	0,483	36,34	32,47	24	0	62,1	55,6
12.10.2024	-	0,495	36,55	32,4	24	0	61,7	55,4
13.10.2024	-	0,529	36,94	32,06	24	0	61,2	54,8
14.10.2024	-	0,513	36,59	32,24	24	0	62,3	55,8
15.10.2024	-	0,508	36,64	32,26	24	0	61,9	55,4
16.10.2024	-	0,459	35,95	32,49	24	0	61,7	55,2
17.10.2024	-	0,497	36,39	32,36	24	0	62	55,4
18.10.2024	-	0,453	35,75	32,63	24	0	62,4	55,6
19.10.2024	-	0,475	35,94	32,42	24	0	62,4	55,6
20.10.2024	-	0,531	36,91	32,37	24	0	62,2	55,5
21.10.2024	-	0,459	35,94	32,71	24	0	62,3	55,6
22.10.2024	-	0,487	36,06	32,07	23,79	128	62,1	55,8
23.10.2024	-	0,473	35,19	31,61	24	0	62,2	55,6
Итого:	-	14,602	1098,78	986,72	719,78	-	62,51	55,87

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,78 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M <sub>2</sub> , т	M <sub>3</sub> , т	TN <sub>ар</sub> , ч
23.09.2024	86279,58	240487,37	559131,15	184028,09
23.10.2024	86294,182	241586,15	560117,87	184747,87

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_