

#15859#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Лилии Ивановиной 12, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	339
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30808
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
02.10.2021	1,11	140,36	24	0	46,2	39,4	-
03.10.2021	1,018	135,22	24	0	45,6	39,2	-
04.10.2021	0,987	134,2	24	0	45,7	39,4	-
05.10.2021	0,941	130,04	24	0	45,7	39,5	-
06.10.2021	0,902	126,44	24	0	45,7	39,6	-
07.10.2021	0,94	126,32	24	0	45,8	39,4	-
08.10.2021	0,751	84,88	16,1	128	48,2	40,6	-
09.10.2021	1,12	128,15	24	0	47,9	40,4	-
10.10.2021	1,147	128,29	24	0	48,3	40,6	-
11.10.2021	1,151	128,44	24	0	48,1	40,4	-
12.10.2021	1,106	128,81	24	0	47,2	39,9	-
13.10.2021	1,139	128,66	24	0	47,7	40,1	-
14.10.2021	1,188	128,68	24	0	48,6	40,7	-
15.10.2021	1,018	129,13	24	0	45,6	38,9	-
16.10.2021	1,093	129,72	24	0	46,9	39,6	-
17.10.2021	1,082	129,86	24	0	46,6	39,5	-
18.10.2021	1,168	129,73	24	0	48	40,2	-
19.10.2021	1,217	129,31	24	0	49	41	-
20.10.2021	0,996	128,8	24	0	45,6	39	-
21.10.2021	0,96	127,89	24	0	45,6	39,2	-
22.10.2021	1,088	127,76	24	0	47,2	39,9	-
23.10.2021	1,204	127,93	24	0	49	40,9	-
Итого:	23,326	2808,62	520,1	0	0	0	0
Гкал	20,06						

Общее время работы системы, ч 528
Период нормальной работы системы, ч 520,1

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
01.10.2021	35940,007	544648,53	158197,74
23.10.2021	35963,333	547457,15	158717,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 18:41:43