

#99216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановиной 12, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 339
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
08.10.2024	0,718	98,07	24	0	36,8	32,6	-
09.10.2024	1,149	151,24	24	0	49,6	43,1	-
10.10.2024	1,173	141,29	24	0	49,7	42,5	-
11.10.2024	1,134	129,71	24	0	49,7	42,2	-
12.10.2024	1,258	127,92	24	0	51,4	43	-
13.10.2024	1,303	127,09	24	0	52,2	43,4	-
14.10.2024	1,211	128,08	24	0	50,2	42,1	-
15.10.2024	1,236	126,37	24	0	50,6	42,2	-
16.10.2024	1,392	126,35	24	0	53,5	44	-
17.10.2024	1,364	126,85	24	0	53	43,7	-
18.10.2024	1,307	126,5	24	0	52,1	43,2	-
19.10.2024	1,308	126,45	24	0	51,9	43,1	-
20.10.2024	1,291	126,68	24	0	51,8	43	-
21.10.2024	1,207	126,71	24	0	50,2	42	-
22.10.2024	1,149	126,19	23,79	128	49,7	41,9	-
23.10.2024	1,163	127,32	24	0	49,7	41,9	-
Итого:	19,363	2042,82	383,79	0	0	0	0
Гкал	16,652						

Общее время работы системы, ч 384
Период нормальной работы системы, ч 383,79

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
07.10.2024	36826,41	620811,4	184364,08
23.10.2024	36845,773	622854,22	184747,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:55:46