

#107850#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30808	Показания прибора, МВт×ч 23.12.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.11.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	36932,562	36889,528	43.034	37.009
Количество тепловой энергии, система 2	86325,25	86309,374	15.876	13.653

Подпись исполнителя



#107056#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 4817.
Порядковый номер 5055
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30808
Номер системы 2
Отчёт сформирован 24.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.11.2024	1,2	0,562	37,88	32,75	24	0	61,3	54,8
25.11.2024	5,9	0,507	37,02	33,07	24	0	61,6	54,8
26.11.2024	7,3	0,499	37,12	33,25	24	0	61,5	54,8
27.11.2024	4,7	0,506	37,25	33,28	24	0	61,9	55,2
28.11.2024	4,4	0,517	37,6	33,35	24	0	61,7	55,1
29.11.2024	4,2	0,501	37,13	33,28	24	0	61,8	55,1
30.11.2024	4,1	0,516	37,44	33,19	24	0	61,4	54,8
01.12.2024	2,2	0,589	38,75	33,01	24	0	61	54,6
02.12.2024	2,9	0,513	37,5	33,31	24	0	61,6	55
03.12.2024	-	0,486	37,04	33,36	24	0	61,4	54,8
04.12.2024	-	0,502	37,1	33,07	24	0	61,4	54,8
05.12.2024	-	0,482	36,88	33,31	24	0	61,4	54,7
06.12.2024	-	0,538	38,05	33,3	24	0	61,4	54,9
07.12.2024	-	0,499	37,07	33,01	24	0	61,3	54,8
08.12.2024	-	0,575	38,31	32,77	24	0	60,8	54,4
09.12.2024	-	0,527	37,42	32,9	24	0	61,3	54,7
10.12.2024	-	0,523	37,42	33,07	24	0	61,5	54,9
11.12.2024	-	0,497	37,32	33,3	24	0	60,9	54,4
12.12.2024	-	0,507	37,6	33,44	23,99	128	61,2	54,7
13.12.2024	-	0,499	37,69	33,72	24	0	61,1	54,6
14.12.2024	-	0,55	38,37	33,46	24	0	61,3	54,9
15.12.2024	-	0,594	39,05	33,34	24	0	61,2	54,9
16.12.2024	-	0,52	37,75	33,3	24	0	61	54,6
17.12.2024	-	0,517	37,24	33,29	24	0	62,8	55,9
18.12.2024	-	0,542	37,34	33,47	24	0	65,3	57,8
19.12.2024	-	0,567	37,83	33,48	24	0	65,5	58,2
20.12.2024	-	0,548	37,79	33,65	24	0	65,2	58
21.12.2024	-	0,525	37,47	33,54	24	0	64,4	57,4
22.12.2024	-	0,608	38,24	32,9	24	0	64,6	57,4
23.12.2024	-	0,56	37,11	32,78	24	0	65,2	57,9
Итого:	3,8	15,876	1127,78	996,95	719,99	-	62,13	55,43

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.11.2024	86309,374	242719,99	561129,99	185491,86
23.12.2024	86325,25	243847,77	562126,94	186211,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения