

#15842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 68-72, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 4634
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552059
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,28 | 65,953 | 66,234 | 64,484 | 65,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50,9 | 9 | 5,1 | 16 |
| 25.05.2021 | 1,211 | 64,461 | 64,82 | 63,031 | 64,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 51,5 | 9 | 5,1 | - |
| 26.05.2021 | 1,289 | 66,188 | 66,484 | 64,727 | 65,68 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50,7 | 9 | 5,1 | - |
| 27.05.2021 | 1,248 | 67,695 | 67,992 | 66,219 | 67,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 51,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.05.2021 | 1,312 | 72,891 | 73,109 | 71,336 | 72,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 50,8 | 9 | 5,1 | 11 |
| 29.05.2021 | 1,231 | 72,398 | 72,664 | 70,859 | 71,75 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51,8 | 9 | 5,1 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 1,214 | 71,867 | 72,148 | 70,328 | 71,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51,9 | 9 | 5,1 | - |
| 31.05.2021 | 1,286 | 70,414 | 70,688 | 68,914 | 69,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,6 | 9 | 5,1 | 16 |
| 01.06.2021 | 1,207 | 70,867 | 71,156 | 69,352 | 70,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,9 | 9 | 5,1 | - |
| 02.06.2021 | 1,244 | 71,25 | 71,516 | 69,719 | 70,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,5 | 9 | 5,1 | - |
| 03.06.2021 | 1,167 | 70,242 | 70,586 | 68,758 | 69,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,1 | 9 | 5,1 | 15 |
| 04.06.2021 | 1,153 | 69,203 | 69,57 | 67,727 | 68,695 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,1 | 9 | 5,1 | - |
| 05.06.2021 | 1,097 | 68,844 | 69,25 | 67,383 | 68,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 52,7 | 9 | 5,1 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 1,193 | 66,633 | 67,039 | 65,219 | 66,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50,8 | 9 | 5,1 | 22 |
| 07.06.2021 | 1,071 | 64,469 | 64,977 | 63,102 | 64,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,1 | 9 | 5,1 | - |
| 08.06.2021 | 1,051 | 64,117 | 64,648 | 62,75 | 63,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,4 | 9 | 5,1 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 1,105 | 65,828 | 66,312 | 64,422 | 65,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52 | 9 | 5,1 | 21 |
| 10.06.2021 | 1,077 | 66,961 | 67,43 | 65,539 | 66,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,7 | 9 | 5,1 | - |
| 11.06.2021 | 1,058 | 65,523 | 66,023 | 64,133 | 65,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 12.06.2021 | 1,06 | 67,688 | 68,133 | 66,25 | 67,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 53,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.06.2021 | 1,057 | 67,484 | 67,938 | 66,047 | 67,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 53 | 9 | 5,1 | - |
| 14.06.2021 | 1,112 | 67,148 | 67,586 | 65,727 | 66,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69 | 52,2 | 9 | 5,1 | - |
| 15.06.2021 | 1,106 | 67,484 | 67,914 | 66,047 | 67,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 16.06.2021 | 1,096 | 66,766 | 67,195 | 65,336 | 66,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 17.06.2021 | 1,096 | 66,453 | 66,906 | 65,039 | 66,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 18.06.2021 | 1,07 | 64,477 | 65,008 | 63,102 | 64,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 52,4 | 9 | 5,1 | - |
| 19.06.2021 | 0,999 | 63,594 | 64,148 | 62,227 | 63,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 53,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.06.2021 | 0,935 | 64,57 | 65,133 | 63,188 | 64,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 54,6 | 9 | 5,1 | - |
| 21.06.2021 | 0,949 | 71,367 | 71,836 | 69,891 | 70,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 54,4 | 9 | 5,1 | - |
| 22.06.2021 | 0,925 | 60,391 | 60,945 | 59,078 | 60,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 54,4 | 9 | 5,1 | - |
| 23.06.2021 | 0,903 | 58,336 | 58,93 | 57,047 | 58,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 54,7 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 34,802 | 2081,562 | 2094,318 | 2036,981 | 2067,61 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,802 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.05.2021 | 2075,759 | 80862,648 | 79990,508 | 78914,336 | 79143,852 | 14875,14 | 211,74 |
| 23.06.2021 | 2110,561 | 82944,211 | 82084,828 | 80951,312 | 81211,461 | 15619,14 | 211,74 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 12:39:27