

#148702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Машиностроительная 68-72, Калининград
4817
4634
ТЭМ-104
1552059
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,074	95,766	93,141	93,781	91,766	24	24	0	0	67,8	56,5	9	5,1	-
25.08.2025	0,274	80,352	80,789	79,25	79,789	24	24	0	0	54,9	51,6	9	5,1	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,6	31,2	9	5,1	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	28	9	5,1	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	20,6	9	5,1	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	19,2	9	5,1	-
30.08.2025	0,242	39,586	39,273	39,016	38,82	24	24	0	0	55	48,8	9	5,1	-
31.08.2025	1,141	83,859	80,812	82,039	79,648	24	24	0	0	69,6	55,8	9	5,1	-
01.09.2025	1,011	71,602	68,266	70	67,258	24	24	0	0	71	56,6	9	5,1	-
02.09.2025	1,013	72,273	69	70,664	67,977	24	24	0	0	70,9	56,6	9	5,1	-
03.09.2025	0,976	69,18	65,836	67,625	64,859	24	24	0	0	71	56,7	9	5,1	-
04.09.2025	1,002	71,602	68,297	70,008	67,281	24	24	0	0	70,9	56,6	9	5,1	-
05.09.2025	0,98	71,328	68,023	69,727	66,992	24	24	0	0	71	57,1	9	5,1	-
06.09.2025	0,95	71,242	67,875	69,648	66,852	24	24	0	0	70,9	57,3	9	5,1	-
07.09.2025	1,031	75,328	72,07	73,641	70,984	24	24	0	0	70,9	57	9	5,1	-
08.09.2025	0,99	72,93	69,633	71,289	68,586	24	24	0	0	71	57,2	9	5,1	-
09.09.2025	0,989	72,867	69,555	71,234	68,492	24	24	0	0	71,1	57,3	9	5,1	-
10.09.2025	1,001	72,562	69,258	70,922	68,211	24	24	0	0	71,2	57,2	9	5,1	-
11.09.2025	0,999	73,445	70,133	71,797	69,07	24	24	0	0	71,1	57,2	9	5,1	-
12.09.2025	1,012	73,461	70,094	71,82	69,047	24	24	0	0	70,9	56,9	9	5,1	-
13.09.2025	1,002	72,75	69,414	71,117	68,375	24	24	0	0	71	57	9	5,1	-
14.09.2025	1,062	76,188	72,969	74,477	71,875	24	24	0	0	71	56,8	9	5,1	-
15.09.2025	1,055	74,156	70,852	72,492	69,797	24	24	0	0	71,1	56,6	9	5,1	-
16.09.2025	1,069	75,57	72,273	73,867	71,195	24	24	0	0	71,2	56,8	9	5,1	-
17.09.2025	1,081	77,82	74,562	76,07	73,453	24	24	0	0	71,1	56,9	9	5,1	-
18.09.2025	1,07	77,664	74,453	75,93	73,328	24	24	0	0	71	56,9	9	5,1	-
19.09.2025	1,103	79,273	76,023	77,492	74,883	24	24	0	0	71,1	57	9	5,1	-
20.09.2025	1,051	75,492	72,195	73,789	71,117	24	24	0	0	71,2	57	9	5,1	-
21.09.2025	1,037	74,586	71,281	72,906	70,203	24	24	0	0	71,3	57,2	9	5,1	-
22.09.2025	1,016	74,648	71,281	72,961	70,203	24	24	0	0	71,1	57,3	9	5,1	-
23.09.2025	1,056	76,547	73,242	74,828	72,133	24	24	0	0	71,2	57,2	9	5,1	-
Итого:	26,287	2002,077	1920,6	1958,39	1892,194	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,287													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2154,626	108986,555	107519,602	106292,516	106018	17252,22	287,02
23.09.2025	2180,915	110988,633	109440,203	108250,906	107910,195	17996,22	287,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 14:56:41