

# #15853#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 68-72, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 4634  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552059  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,128	79,375	80,07	77,711	78,984	24	24	0	0	68,6	54,2	9	5,1	-
25.09.2022	1,148	78,781	79,477	77,102	78,391	24	24	0	0	68,9	54,1	9	5,1	-
26.09.2022	1,126	80,109	80,82	78,422	79,703	24	24	0	0	68,6	54,4	9	5,1	-
27.09.2022	1,128	79,641	80,344	77,961	79,242	24	24	0	0	68,7	54,3	9	5,1	-
28.09.2022	1,146	78,891	79,602	77,227	78,523	24	24	0	0	68,9	54,1	9	5,1	-
29.09.2022	1,174	79,422	80,102	77,734	79,016	24	24	0	0	68,8	53,7	9	5,1	-
30.09.2022	1,114	80	80,734	78,336	79,633	24	24	0	0	68,4	54,3	9	5,1	-
01.10.2022	1,169	79,797	80,477	78,109	79,398	24	24	0	0	68,6	53,8	9	5,1	-
02.10.2022	1,198	80,594	81,305	78,906	80,219	24	24	0	0	68,6	53,5	9	5,1	-
03.10.2022	1,139	78,906	79,656	77,242	78,57	24	24	0	0	68,7	54	9	5,1	-
04.10.2022	1,17	78,484	79,25	76,828	78,188	24	24	0	0	68,6	53,5	9	5,1	-
Итого:	12,64	874	881,837	855,578	869,867	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,64													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3254,484	131546,484	130355,68	128412,789	128944,992	26585,97	211,74
04.10.2022	3267,123	132420,484	131237,516	129268,367	129814,859	26849,97	211,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:20