

#4108#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальная 83, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9365
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20111019
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	25,977	0	194,785	0	0	189,422	0	0	24	0	79,3	46,6	0,42	0,36	-1
25.01.2023	27,632	0	208,91	0	0	203,091	0	0	24	0	79,8	47,3	0,41	0,36	-1,5
26.01.2023	27,168	0	203,255	0	0	197,608	0	0	24	0	79,7	46,9	0,42	0,36	-1,9
27.01.2023	25,888	0	193,485	0	0	188,212	0	0	24	0	78,8	46	0,42	0,36	-1,7
28.01.2023	26,439	0	200,26	0	0	194,788	0	0	24	0	79	46,6	0,42	0,36	-0,5
29.01.2023	25,844	0	197,01	0	0	191,644	0	0	24	0	78,8	46,7	0,43	0,35	-0,9
30.01.2023	24,678	0	192,41	0	0	187,335	0	0	24	0	77,4	45,9	0,43	0,35	0,4
31.01.2023	24,505	0	210,13	0	0	204,947	0	0	24	0	74,4	45,9	0,42	0,36	2
01.02.2023	23,946	0	205,38	0	0	200,379	0	0	24	0	74	45,5	0,41	0,36	3,1
02.02.2023	24,907	0	210,74	0	0	205,507	0	0	24	0	74,8	45,9	0,41	0,36	3
03.02.2023	25,901	0	206,75	0	0	201,328	0	0	24	0	77,1	46,4	0,41	0,37	1,6
04.02.2023	27,391	0	209,105	0	0	203,364	0	0	24	0	79,2	47	0,42	0,36	-0,5
05.02.2023	27,234	0	204,26	0	0	198,58	0	0	24	0	79,7	47	0,42	0,36	-1,1
06.02.2023	26,502	0	203,14	0	0	197,573	0	0	24	0	79,1	47,1	0,42	0,35	-2,2
07.02.2023	24,589	0	194,64	0	0,002	189,535	0	0,002	24	0	77,2	46,3	0,43	0,35	-0,5
08.02.2023	25,518	0	207,94	0	0	202,476	0	0	24	0	77,2	47,1	0,42	0,36	1,4
09.02.2023	26,244	0	208,545	0	0	203,005	0	0	23	1	77,7	46,8	0,41	0,36	0,3
10.02.2023	24,897	0	203,88	0	0	198,692	0	0	24	0	75,8	45,9	0,42	0,36	-0,8
11.02.2023	23,816	0	203,075	0	0	198,123	0	0	24	0	74,1	45,4	0,42	0,36	1,9
12.02.2023	25,549	0	229,105	0	0	223,524	0	0	24	0	74,1	46,8	0,41	0,37	3,4
13.02.2023	22,951	0	195,13	0	0	190,386	0	0	24	0	74	45,2	0,43	0,35	0,4
14.02.2023	23,111	0	198,625	0	0	193,781	0	0	24	0	74	45,5	0,42	0,36	4,9
15.02.2023	22,922	0	195,81	0	0	191,032	0	0	24	0	74,1	45,5	0,42	0,35	3,3
16.02.2023	23,892	0	205,24	0	0	200,216	0	0	24	0	74,1	45,7	0,42	0,36	2,9
17.02.2023	21,455	0	180,07	0	0	175,683	0	0	24	0	74	44,9	0,44	0,35	2,2
18.02.2023	23,667	0	203,275	0	0	198,34	0	0	24	0	73,9	45,4	0,43	0,35	4,5
19.02.2023	24,29	0	211,2	0	0	206,051	0	0	24	0	74,1	45,9	0,41	0,36	5,6
20.02.2023	23,322	0	199,95	0	0	195,06	0	0	24	0	74,2	45,6	0,42	0,36	3,1
21.02.2023	22,33	0	190,12	0	0	185,513	0	0	24	0	73,8	45,1	0,43	0,35	2,8
22.02.2023	24,947	0	212,505	0	0	207,216	0	0	24	0	75	46,2	0,41	0,37	-
23.02.2023	25,295	0	203,14	0	0	197,882	0	0	24	0	76,5	46	0,41	0,36	-
Итого:	772,807	0	6281,87	0	0,002	6120,293	0	0,002	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	184,582														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2023	7889,617	65850,08	0	45,357	64206,267	0	44,998	11492	38
23.02.2023	8662,424	72131,95	0	45,359	70326,559	0	45	12235	39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 12:34:31