

#79834#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 83, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9365
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111019
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	20,91	0	167,545	0	0	163,383	0	0	24	0	74,8	44,3	0,44	0,13	6,6
25.03.2024	19,686	0	156,365	0	0	152,458	0	0	24	0	75	44,2	0,45	0,22	3,6
26.03.2024	18,037	0	142,49	0	0	138,947	0	0	24	0	74,9	43,9	0,46	0,2	3,9
27.03.2024	15,716	0	125,785	0	0	122,668	0	0	24	0	74,7	44,2	0,47	0,18	5,5
28.03.2024	14,216	0	113,785	0	0	110,978	0	0	24	0	74,6	44,1	0,48	0,27	9,1
29.03.2024	15,237	0	122,48	0	0	119,445	0	0	24	0	74,8	44,4	0,48	0,27	11,8
30.03.2024	13,096	0	106,65	0	0	104,024	0	0	24	0	74,5	44,5	0,48	0,24	10,7
31.03.2024	10,779	0	93,41	0	0	91,119	0	0	24	0	74,3	46,1	0,49	0,23	13,4
01.04.2024	10,42	0	90,54	0	0	88,325	0	0	24	0	74,2	46,1	0,49	0,31	16,7
02.04.2024	14,801	0	118,725	0	0	115,787	0	0	24	0	74,7	44,2	0,48	0,2	-
03.04.2024	21,788	0	176,985	0	0	172,572	0	0	24	0	74,9	44,9	0,43	0,06	-
04.04.2024	20,65	0	166,23	0	0	162,08	0	0	24	0	75	44,6	0,44	0,22	-
05.04.2024	15,722	0	125,77	0	0	122,661	0	0	24	0	74,7	44,2	0,48	0,07	-
06.04.2024	15,525	0	121,85	0	0	118,836	0	0	24	0	74,7	43,6	0,48	0,17	-
07.04.2024	13,678	0	111,785	0	0	109,022	0	0	24	0	74,7	44,8	0,48	0,24	-
08.04.2024	12,13	0	99,445	0	0	96,999	0	0	24	0	74,5	44,7	0,49	0,23	-
09.04.2024	9,27	0	82,46	0	0	80,432	0	0	24	0	74,5	47	0,48	0,22	-
10.04.2024	8,168	0	54,13	0	0	52,806	0	0	24	0	74,1	37,2	0,38	0,11	-
11.04.2024	5,565	0	37,1	0	0	36,211	0	0	24	0	73,4	36,8	0,42	0,07	-
12.04.2024	5,426	0	37,105	0	0	36,217	0	0	24	0	73,3	37,5	0,42	0,13	-
13.04.2024	5,694	0	38,205	0	0	37,293	0	0	24	0	73,2	36,7	0,41	0,16	-
14.04.2024	6,26	0	40,82	0	0	39,846	0	0	24	0	73,2	35,8	0,42	0,07	-
15.04.2024	5,669	0	38,455	0	0	37,537	0	0	24	0	73,2	37,2	0,4	0,09	-
16.04.2024	5,778	0	38,695	0	0	37,788	0	0	24	0	72,4	35,9	0,36	0,24	-
17.04.2024	4,151	0	29,785	0	0	29,152	0	0	24	0	68,3	34,4	0,26	0,16	-
18.04.2024	16,267	0	117,935	0	0	115,084	0	0	24	0	73,8	40,1	0,4	0,28	-
19.04.2024	20,719	0	148,155	0	0	144,525	0	0	24	0	74,3	40,1	0,45	0,28	-
20.04.2024	20,608	0	144,915	0	0	141,37	0	0	24	0	74,2	39,4	0,44	0,28	-
21.04.2024	21,121	0	150,38	0	0	146,703	0	0	24	0	74,2	39,9	0,44	0,28	-
22.04.2024	21,717	0	160,11	0	0	156,191	0	0	24	0	74,3	41,2	0,44	0,28	-
23.04.2024	21,356	0	158,305	0	0	154,413	0	0	24	0	74,4	41,4	0,45	0,23	-
Итого:	430,16	0	3316,395	0	0	3234,872	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,742														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	14398,642	120938,135	0	45,452	117901,897	0	45,092	21682	48
23.04.2024	14828,802	124254,53	0	45,452	121136,768	0	45,092	22426	48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 8:25:45