

#82233#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: Багальная 83
Адрес: ООО Теплосервис
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расклады:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20111019, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7АА9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	74,38	41,41	32,97	4,56	2,36	< 6,12	158,305	0	0	154,413	0	0	0	5	2	5,101	0	24	0	*
24.04.24 23	74,08	39,45	34,63	4,63	2,82	< 6,12	136,095	0	0	132,768	0	0	0	5	2	4,605	0	24	0	*
25.04.24 23	74,01	38,82	35,19	4,66	2,82	< 6,12	127,61	0	0	124,504	0	0	0	5	2	4,388	0	24	0	*
26.04.24 23	73,9	37,87	36,03	4,72	2,82	< 6,12	112,215	0	0	109,489	0	0	0	5	2	3,952	0	24	0	*
27.04.24 23	73,52	36,6	36,92	4,8	2,82	< 6,12	91,865	0	0	89,658	0	0	0	5	2	3,315	0	24	0	*
28.04.24 23	73,28	37,29	35,99	4,78	2,82	< 6,12	79,7	0	0	77,798	0	0	0	5	2	2,805	0	24	0	*
29.04.24 23	72,92	36,13	36,79	4,66	2,82	< 6,12	68,365	0	0	66,747	0	0	0	5	2	2,459	0	24	0	*
30.04.24 23	72,81	36,47	36,34	4,7	2,82	< 6,12	64,06	0	0	62,544	0	0	0	5	2	2,277	0	24	0	*
01.05.24 23	72,68	36,13	36,54	4,48	2,82	< 6,12	58,19	0	0	56,819	0	0	0	5	2	2,079	0	24	0	*
02.05.24 23	72,55	37,39	35,16	4,67	2,82	< 6,12	53,89	0	0	52,623	0	0	0	5	2	1,853	0	24	0	*
03.05.24 23	72,16	40,13	32,03	4,61	2,82	< 6,12	37,955	0	0	37,072	0	0	0	5	2	1,19	0	24	0	*
04.05.24 23	71,78	39,48	32,3	4,49	2,82	< 6,12	38,86	0	0	37,965	0	0	0	5	2	1,228	0	24	0	*
05.05.24 23	72,29	39,09	33,2	4,56	2,82	< 6,12	38,025	0	0	37,136	0	0	0	5	2	1,235	0	24	0	*
06.05.24 23	72,1	40,48	31,63	4,57	2,82	< 6,12	38,145	0	0	37,258	0	0	0	5	2	1,18	0	24	0	*
07.05.24 23	72,21	38,89	33,32	4,56	2,72	< 6,12	39,06	0	0,001	38,15	0	0,001	0,001	5	2	1,273	0	24	0	*
08.05.24 23	72,19	38,65	33,54	4,53	1,45	< 6,12	39,4	0	0	38,483	0	0	0	5	2	1,293	0	24	0	*
09.05.24 23	72,17	39,05	33,12	4,61	2,13	< 6,12	40,635	0	0	39,69	0	0	0	5	2	1,317	0	24	0	*
10.05.24 23	72,02	40,73	31,29	4,59	2,28	< 6,12	36,825	0	0	35,97	0	0	0	5	2	1,128	0	22	2	*
11.05.24 23	71,93	39,59	32,34	4,57	2	< 6,12	41,665	0	0	40,699	0	0	0	5	2	1,319	0	24	0	*
12.05.24 23	72,08	38,79	33,29	4,57	2,12	< 6,12	42,685	0	0	41,694	0	0	0	5	2	1,391	0	24	0	*
13.05.24 23	72,32	49,64	22,68	< 4,61	2,24	< 6,12	48,055	0	0	46,93	0	0	0	5	2	1,068	0	24	0	*
14.05.24 23	72,93	55,52	17,41	< 4,61	2,5	< 6,12	64,33	0	0	62,806	0	0	0	5	2	1,098	0	24	0	*
15.05.24 23	72,06	36,95	35,11	4,63	2,82	< 6,12	36,685	0	0	35,834	0	0	0	5	2	1,26	0	24	0	*
16.05.24 23	71,94	37,46	34,47	4,63	2,82	< 6,12	37,105	0	0	36,247	0	0	0	5	2	1,251	0	24	0	*
17.05.24 23	72,14	38,21	33,93	4,66	2,82	< 6,12	36,38	0	0	35,535	0	0	0	5	2	1,208	0	24	0	*
18.05.24 23	72,19	37,81	34,38	4,65	2,82	< 6,12	35,79	0	0	34,956	0	0	0	5	2	1,204	0	24	0	*
19.05.24 23	72,01	37,66	34,36	4,63	2,82	< 6,12	35,945	0	0	35,112	0	0	0	5	2	1,208	0	24	0	*
20.05.24 23	72,08	38,82	33,25	4,71	2,82	< 6,12	35,39	0	0	34,57	0	0	0	5	2	1,152	0	24	0	*
21.05.24 23	72,1	40,1	32	4,69	2,82	< 6,12	34,145	0	0	33,353	0	0	0	5	2	1,069	0	24	0	*
22.05.24 23	72,28	39,4	32,88	4,71	2,82	< 6,12	34,72	0	0	33,91	0	0	0	5	2	1,117	0	24	0	*
23.05.24 23	72,06	39,04	33,02	4,72	2,82	< 6,12	35,58	0	0	34,754	0	0	0	5	2	1,15	0	24	0	*
Итого/Среди	72,95	39,49	33,46	4,63	2,64	6,12	1777,675	0	0,001	1735,487	0	0,001	0,001	5	2	58,172	0	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	124096,225	0	45,452	120982,365	0	45,092	45,092	3536,698	1,644	22402	48
23.05.24 23	375873,9	0	45,453	122717,842	0	45,093	45,093	3594,869	1,644	23144	50
Итого	1777,675	0	0,001	1735,487	0	0,001	0,001	58,172	0	742	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

