

#88216#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 83, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9365
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20111019
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	1,321	0	12,7	0	0	12,457	0	0	24	0	62,8	38,3	0,19	0,28	-
25.05.2024	0	0	0,295	0	0	0,294	0	0	24	0	23,3	24	0	0,28	-
26.05.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	21,3	19,2	0	0,28	-
27.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	19,4	0	0,28	-
28.05.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	20,2	19,5	0	0,28	-
29.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	19,3	0	0,28	-
30.05.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	19,9	19,2	0	0,28	-
31.05.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	19,9	19,4	0	0,28	-
01.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,7	0	0,28	-
02.06.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	20,2	19,7	0	0,28	-
03.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	18,9	0	0,28	-
04.06.2024	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	18,9	18,5	0	0,28	-
05.06.2024	0,001	0	0,355	0	0	0,355	0	0	24	0	20,6	20,6	0	0,28	-
06.06.2024	3,261	0	41,715	0	0	41,017	0	0	24	0	59,1	40,2	0,25	0,28	-
07.06.2024	4,48	0	47,27	0	0	46,315	0	0	24	0	66,8	43,7	0,42	0,28	-
08.06.2024	5,66	0	82,74	0	0	80,912	0	0	24	0	70,1	53,5	0,51	0,23	-
09.06.2024	5,265	0	63,79	0	0	62,449	0	0	24	0	68,2	48,1	0,46	0,28	-
10.06.2024	4,548	0	46,365	0	0	45,375	0	0	24	0	68,7	44,8	0,47	0,28	-
11.06.2024	5,003	0	58,76	0	0	57,503	0	0	24	0	68,9	48,2	0,49	0,28	-
12.06.2024	5,328	0	63,73	0	0	62,373	0	0	24	0	68,8	48,4	0,47	0,28	-
13.06.2024	5,272	0	62,965	0	0	61,619	0	0	24	0	68,9	48,6	0,47	0,28	-
14.06.2024	4,772	0	63,98	0	0	62,598	0	0	24	0	69,2	51,1	0,48	0,28	-
15.06.2024	5,27	0	76,485	0	0	74,811	0	0	24	0	69,8	53	0,48	0,28	-
16.06.2024	4,937	0	66,31	0	0	64,883	0	0	24	0	69,2	51	0,47	0,28	-
17.06.2024	5,358	0	78,855	0	0	77,152	0	0	24	0	69,3	52,8	0,49	0,28	-
18.06.2024	4,043	0	78,795	0	0	77,261	0	0	24	0	65	52,7	0,41	0,28	-
19.06.2024	4,423	0	37,155	0	0	36,295	0	0	24	0	71,9	42,8	0,42	0,28	-
20.06.2024	4,423	0	39,875	0	0	38,983	0	0	24	0	70,6	43,6	0,45	0,28	-
21.06.2024	4,415	0	38,915	0	0	38,024	0	0	24	0	71,6	43,9	0,45	0,28	-
22.06.2024	4,524	0	39,645	0	0	38,739	0	0	24	0	71,4	43,6	0,45	0,28	-
23.06.2024	4,699	0	38,685	0	0	37,796	0	0	24	0	71,6	42	0,45	0,28	-
Итого:	87,003	0	1039,415	0	0	1017,241	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,78														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	15050,999	125873,9	0	45,453	122717,842	0	45,093	23144	50
23.06.2024	15138,001	126913,315	0	45,453	123735,083	0	45,093	23888	50

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 11:25:33