

#4095#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальная 83, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9365
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20111019
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 4,5 | 0 | 55,98 | 0 | 0 | 54,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,4 | 0,42 | 0,3 | - |
| 25.07.2022 | 4,339 | 0 | 55,375 | 0 | 0 | 54,119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 51,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 26.07.2022 | 4,235 | 0 | 53,335 | 0 | 0 | 52,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 51,9 | 0,42 | 0,3 | - |
| 27.07.2022 | 4,547 | 0 | 57,9 | 0 | 0 | 56,591 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 51,7 | 0,42 | 0,3 | - |
| 28.07.2022 | 4,549 | 0 | 57,265 | 0 | 0 | 55,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 51,4 | 0,42 | 0,3 | - |
| 29.07.2022 | 4,653 | 0 | 58,225 | 0 | 0 | 56,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,5 | 0,42 | 0,3 | - |
| 30.07.2022 | 4,696 | 0 | 58,07 | 0 | 0 | 56,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,3 | 0,42 | 0,3 | - |
| 31.07.2022 | 4,748 | 0 | 59,14 | 0 | 0 | 57,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 51,2 | 0,42 | 0,31 | - |
| 01.08.2022 | 4,782 | 0 | 59,635 | 0 | 0 | 58,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 51,6 | 0,43 | 0,3 | - |
| 02.08.2022 | 4,664 | 0 | 58,725 | 0 | 0 | 57,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,6 | 0,43 | 0,3 | - |
| 03.08.2022 | 4,515 | 0 | 56,84 | 0 | 0 | 55,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 51,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 04.08.2022 | 4,251 | 0 | 54,025 | 0 | 0 | 52,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 51,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 05.08.2022 | 4,25 | 0 | 54,77 | 0 | 0 | 53,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 52 | 0,43 | 0,3 | - |
| 06.08.2022 | 4,229 | 0 | 54,625 | 0 | 0 | 53,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 52 | 0,43 | 0,3 | - |
| 07.08.2022 | 4,328 | 0 | 55,27 | 0 | 0 | 54,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 51,7 | 0,42 | 0,3 | - |
| 08.08.2022 | 4,22 | 0 | 55,025 | 0 | 0 | 53,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 51,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 09.08.2022 | 4,294 | 0 | 54,535 | 0 | 0 | 53,296 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 52 | 0,42 | 0,3 | - |
| 10.08.2022 | 4,414 | 0 | 56,805 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 52 | 0,42 | 0,3 | - |
| 11.08.2022 | 4,18 | 0 | 52,43 | 0 | 0 | 51,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 52 | 0,43 | 0,3 | - |
| 12.08.2022 | 4,361 | 0 | 53,94 | 0 | 0 | 52,708 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 51,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 13.08.2022 | 4,311 | 0 | 53,77 | 0 | 0 | 52,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 51,8 | 0,42 | 0,3 | - |
| 14.08.2022 | 4,102 | 0 | 51,77 | 0 | 0 | 50,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 51,7 | 0,42 | 0,3 | - |
| 15.08.2022 | 4,116 | 0 | 52,405 | 0 | 0 | 51,213 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 52,1 | 0,43 | 0,3 | - |
| 16.08.2022 | 1,928 | 0 | 25,735 | 0 | 0 | 25,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 52,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 17.08.2022 | 3,42 | 0 | 47,945 | 0 | 0 | 46,859 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 53,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 18.08.2022 | 3,647 | 0 | 47,975 | 0 | 0 | 46,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 52,3 | 0,42 | 0,3 | - |
| 19.08.2022 | 3,496 | 0 | 46,765 | 0 | 0 | 45,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 52,5 | 0,43 | 0,3 | - |
| 20.08.2022 | 3,506 | 0 | 46,8 | 0 | 0 | 45,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 52,4 | 0,43 | 0,3 | - |
| 21.08.2022 | 3,655 | 0 | 48,345 | 0 | 0 | 47,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 52,3 | 0,42 | 0,3 | - |
| 22.08.2022 | 3,82 | 0 | 50,615 | 0 | 0,001 | 49,479 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 70,6 | 52,2 | 0,42 | 0,3 | - |
| 23.08.2022 | 3,747 | 0 | 49,62 | 0 | 0 | 48,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 52,5 | 0,43 | 0,3 | - |
| Итого: | 128,503 | 0 | 1643,66 | 0 | 0,001 | 1606,502 | 0 | 0,001 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,692 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.07.2022 | 5100,77 | 41070,675 | 0 | 44,88 | 40047,268 | 0 | 44,526 | 7091 | 23 |
| 23.08.2022 | 5229,276 | 42714,335 | 0 | 44,881 | 41653,773 | 0 | 44,527 | 7835 | 23 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 8:23:25