

#28535#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Батальная 83, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9365  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111019  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	5,06	0	68,12	0	0	66,501	0	0	24	0	73	54,8	0,42	0,3	-
25.07.2023	5,196	0	70,5	0	0	68,83	0	0	24	0	73	55	0,42	0,3	-
26.07.2023	4,992	0	67,955	0	0	66,344	0	0	24	0	72,8	54,9	0,42	0,3	-
27.07.2023	5,068	0	68,615	0	0	66,989	0	0	24	0	72,9	54,8	0,42	0,3	-
28.07.2023	5,281	0	72,12	0	0	70,418	0	0	24	0	72,8	54,9	0,42	0,3	-
29.07.2023	5,243	0	72,12	0	0	70,406	0	0	24	0	73,1	55,3	0,43	0,3	-
30.07.2023	5,051	0	70,26	0	0	68,583	0	0	24	0	73,1	55,5	0,43	0,3	-
31.07.2023	4,91	0	68,04	0	0	66,422	0	0	24	0	73	55,4	0,42	0,3	-
01.08.2023	4,968	0	68,785	0	0	67,15	0	0	24	0	73	55,3	0,42	0,3	-
02.08.2023	5,042	0	69,995	0	0	68,334	0	0	24	0	73	55,4	0,42	0,3	-
03.08.2023	4,892	0	68,34	0	0	66,717	0	0	24	0	73	55,5	0,42	0,3	-
04.08.2023	5,035	0	70,535	0	0	68,868	0	0	24	0	72,7	55,3	0,42	0,3	-
05.08.2023	5,095	0	70,74	0	0	69,054	0	0	24	0	73,2	55,6	0,43	0,3	-
06.08.2023	5,026	0	70,425	0	0	68,751	0	0	24	0	73	55,6	0,43	0,3	-
07.08.2023	4,931	0	70,185	0	0	68,519	0	0	24	0	73	55,8	0,43	0,3	-
08.08.2023	5,059	0	70,705	0	0	69,024	0	0	24	0	73	55,6	0,42	0,3	-
09.08.2023	5,174	0	72,95	0	0	71,22	0	0	24	0	72,9	55,6	0,42	0,3	-
10.08.2023	6,061	0	82,31	0	0	80,355	0	0	24	0	73	55	0,43	0,3	-
11.08.2023	5,259	0	69,425	0	0	67,779	0	0	24	0	72,8	54,3	0,43	0,3	-
12.08.2023	5,193	0	68,175	0	0	66,551	0	0	24	0	73,2	54,6	0,43	0,3	-
13.08.2023	5,082	0	67,305	0	0	65,694	0	0	24	0	73,2	54,8	0,43	0,3	-
14.08.2023	4,837	0	66,265	0	0	64,69	0	0	24	0	73	55,2	0,43	0,3	-
15.08.2023	4,866	0	66,375	0	0	64,788	0	0	24	0	73,3	55,4	0,44	0,3	-
16.08.2023	4,646	0	65,355	0	0	63,8	0	0	24	0	73,1	55,7	0,44	0,3	-
17.08.2023	4,624	0	63,68	0	0	62,154	0	0	24	0	73,4	55,6	0,43	0,3	-
18.08.2023	4,839	0	66,675	0	0	65,08	0	0	24	0	73,2	55,5	0,43	0,3	-
19.08.2023	4,51	0	64,485	0	0	62,945	0	0	24	0	73,2	56,2	0,44	0,3	-
20.08.2023	4,421	0	62,51	0	0	61,019	0	0	24	0	73,2	55,9	0,43	0,3	-
21.08.2023	4,518	0	64,36	0	0	62,817	0	0	24	0	73,3	56,1	0,44	0,3	-
22.08.2023	4,546	0	64,48	0	0	62,939	0	0	24	0	73,3	56,1	0,43	0,3	-
23.08.2023	4,639	0	66,07	0	0	64,492	0	0	24	0	73,2	56,1	0,43	0,3	-
Итого:	154,064	0	2127,86	0	0	2077,233	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,798														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	10272,883	85802,245	0	45,359	83662,17	0	45	15828	46
23.08.2023	10426,946	87930,105	0	45,359	85739,403	0	45	16572	46

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2023 8:20:19