

#92680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 83, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9365
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20111019
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	3,863	0	35,21	0	0	34,404	0	0	24	0	71,5	44,7	0,44	0,28	-
25.07.2024	3,966	0	35,28	0	0	34,465	0	0	24	0	71,9	44,5	0,45	0,28	-
26.07.2024	3,935	0	35,9	0	0	35,074	0	0	24	0	71,6	44,9	0,45	0,28	-
27.07.2024	3,975	0	35,54	0	0	34,726	0	0	24	0	71,5	44,2	0,45	0,28	-
28.07.2024	4,131	0	36,54	0	0	35,704	0	0	24	0	71,5	43,9	0,44	0,28	-
29.07.2024	4,252	0	37,575	0	0	36,713	0	0	24	0	71,6	44	0,44	0,28	-
30.07.2024	4,281	0	36,955	0	0	36,107	0	0	24	0	71,6	43,4	0,44	0,28	-
31.07.2024	4,171	0	37,115	0	0	36,267	0	0	24	0	71,4	44	0,44	0,28	-
01.08.2024	4,247	0	37,55	0	0	36,689	0	0	24	0	71,5	43,9	0,45	0,28	-
02.08.2024	4,186	0	36,51	0	0	35,666	0	0	24	0	71,9	43,9	0,45	0,28	-
03.08.2024	4,161	0	36,58	0	0	35,74	0	0	24	0	71,7	44	0,45	0,28	-
04.08.2024	4,189	0	37,09	0	0	36,242	0	0	24	0	71,6	44	0,45	0,28	-
05.08.2024	4,156	0	36,885	0	0	36,038	0	0	24	0	71,5	44,1	0,45	0,28	-
06.08.2024	4,01	0	36,73	0	0	35,89	0	0	24	0	71,4	44,8	0,45	0,28	-
07.08.2024	4,153	0	37,2	0	0	36,353	0	0	24	0	71,4	44,1	0,45	0,28	-
08.08.2024	4,088	0	36,815	0	0	35,974	0	0	24	0	71,4	44,3	0,45	0,28	-
09.08.2024	3,94	0	35,795	0	0	34,975	0	0	24	0	71,5	44,7	0,45	0,28	-
10.08.2024	4,221	0	37,285	0	0	36,434	0	0	24	0	71,5	43,9	0,46	0,28	-
11.08.2024	4,22	0	37,56	0	0	36,702	0	0	24	0	71,5	44,1	0,45	0,28	-
12.08.2024	4,274	0	37,57	0	0	36,711	0	0	24	0	71,5	43,7	0,45	0,28	-
13.08.2024	4,24	0	37,73	0	0	36,868	0	0	24	0	71,4	44	0,45	0,28	-
14.08.2024	4,12	0	36,675	0	0	35,829	0	0	24	0	71,8	44,4	0,45	0,28	-
15.08.2024	4,107	0	36,37	0	0	35,531	0	0	24	0	71,8	44,3	0,45	0,28	-
16.08.2024	3,921	0	35,78	0	0	34,964	0	0	24	0	71,4	44,6	0,45	0,28	-
17.08.2024	4,042	0	35,665	0	0	34,85	0	0	24	0	71,4	43,8	0,45	0,28	-
18.08.2024	3,844	0	34,83	0	0	34,034	0	0	24	0	71,5	44,6	0,45	0,28	-
19.08.2024	3,809	0	35,12	0	0	34,314	0	0	24	0	71,7	45,2	0,45	0,28	-
20.08.2024	4,081	0	36,48	0	0	35,645	0	0	24	0	71,5	44,2	0,45	0,28	-
21.08.2024	4,017	0	36,34	0	0	35,51	0	0	24	0	71,4	44,5	0,46	0,28	-
22.08.2024	4,151	0	37,945	0	0	37,077	0	0	24	0	71,5	44,8	0,46	0,28	-
23.08.2024	4,011	0	37,565	0	0	36,703	0	0	24	0	71,6	45,6	0,46	0,28	-
Итого:	126,762	0	1134,185	0	0	1108,199	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,277														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	15263,262	127978,02	0	45,456	124775,36	0	45,096	24608	50
23.08.2024	15390,021	129112,205	0	45,456	125883,561	0	45,096	25352	50

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:45:40