

#34507#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальная 83, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9365
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20111019
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	4,716	0	67,365	0	0	65,758	0	0	24	0	73,1	56	0,43	0,3	-
25.08.2023	4,631	0	66,17	0	0	64,587	0	0	24	0	73,2	56,1	0,43	0,3	-
26.08.2023	4,844	0	68,165	0	0	66,533	0	0	24	0	73,2	55,9	0,43	0,3	-
27.08.2023	4,536	0	64,11	0	0	62,577	0	0	24	0	73,3	56	0,43	0,3	-
28.08.2023	4,639	0	65,965	0	0	64,397	0	0	24	0	73,1	55,9	0,43	0,3	-
29.08.2023	4,695	0	66,62	0	0	65,03	0	0	24	0	73,2	56	0,43	0,3	-
30.08.2023	4,866	0	69,235	0	0	67,591	0	0	24	0	73	55,8	0,42	0,3	-
31.08.2023	4,981	0	70,86	0	0	69,183	0	0	24	0	72,8	55,6	0,41	0,3	-
01.09.2023	5,088	0	70,805	0	0	69,139	0	0	24	0	72,6	55,1	0,41	0,3	-
02.09.2023	5,374	0	73,145	0	0	71,412	0	0	24	0	72,9	54,9	0,42	0,3	-
03.09.2023	5,332	0	73,57	0	0	71,83	0	0	24	0	72,8	55,1	0,41	0,3	-
04.09.2023	5,077	0	76,77	0	0	75,003	0	0	24	0	71,6	55,4	0,41	0,3	-
05.09.2023	5,106	0	69,985	0	0	68,309	0	0	24	0	73,4	55,5	0,42	0,3	-
06.09.2023	4,953	0	69,485	0	0	67,835	0	0	24	0	72,9	55,5	0,42	0,3	-
07.09.2023	4,878	0	85,125	0	0	83,092	0	0	24	0	73,2	59,2	0,42	0,3	-
08.09.2023	5,047	0	65	0	0	63,45	0	0	24	0	73,1	54,1	0,42	0,3	-
09.09.2023	5,106	0	66,59	0	0	65,018	0	0	24	0	72,8	54	0,42	0,3	-
10.09.2023	5,217	0	67,275	0	0	65,674	0	0	24	0	73,1	54,1	0,41	0,3	-
11.09.2023	4,958	0	65,465	0	0	63,917	0	0	24	0	72,9	54,4	0,42	0,3	-
12.09.2023	4,926	0	65,175	0	0	63,629	0	0	24	0	73	54,5	0,42	0,3	-
13.09.2023	5,064	0	66,105	0	0	64,527	0	0	24	0	73,2	54,5	0,42	0,3	-
14.09.2023	4,97	0	65,8	0	0	64,237	0	0	24	0	72,9	54,5	0,42	0,3	-
15.09.2023	5,143	0	66,67	0	0	65,091	0	0	24	0	72,8	54	0,4	0,3	-
16.09.2023	5,385	0	68,185	0	0	66,558	0	0	24	0	73,1	53,8	0,39	0,3	-
17.09.2023	5,526	0	70,73	0	0	69,033	0	0	24	0	73,2	54,2	0,39	0,3	-
18.09.2023	5,374	0	69,815	0	0	68,156	0	0	24	0	73	54,2	0,39	0,3	-
19.09.2023	5,143	0	66,885	0	0	65,293	0	0	24	0	73,1	54,3	0,4	0,3	-
20.09.2023	5,186	0	68,355	0	0	66,732	0	0	24	0	72,9	54,4	0,4	0,3	-
21.09.2023	5,438	0	71,39	0	0	69,691	0	0	24	0	73	54,4	0,4	0,3	-
22.09.2023	5,198	0	69,245	0	0	67,603	0	0	24	0	72,9	54,5	0,4	0,3	-
23.09.2023	5,171	0	66,63	0	0	65,025	0	0	24	0	73,5	54,5	0,4	0,3	-
Итого:	156,568	0	2136,69	0	0	2085,91	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,396														

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	10426,946	87930,105	0	45,359	85739,403	0	45	16572	46
23.09.2023	10583,515	90066,795	0	45,359	87825,314	0	45	17316	46

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:22:12