

#94367#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/24г.-22/09/24г.

Абонент: Батальная 83

Адрес: ООО Теплосервис

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20111019, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x7AA9

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.24 23	71.63	45.59	26.04	4.69	2.82	6.12	37.565	0.000	0.000	36.703	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.958	0.000	24	0	*
24.08.24 23	71.52	43.77	27.75	4.67	2.82	6.12	37.925	0.000	0.000	37.058	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.031	0.000	24	0	*
25.08.24 23	71.48	44.55	26.94	4.64	2.82	6.12	37.005	0.000	0.000	36.158	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.976	0.000	24	0	*
26.08.24 23	71.59	45.16	26.43	4.64	2.82	6.12	37.015	0.000	0.000	36.166	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.958	0.000	24	0	*
27.08.24 23	71.80	44.73	27.07	4.59	2.82	6.12	37.070	0.000	0.000	36.215	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.982	0.000	24	0	*
28.08.24 23	71.44	45.37	26.07	4.57	2.82	6.12	38.010	0.000	0.000	37.142	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.970	0.000	24	0	*
29.08.24 23	71.51	44.98	26.53	4.65	2.82	6.12	37.700	0.000	0.000	36.837	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.979	0.000	24	0	*
30.08.24 23	72.20	45.22	26.97	4.69	2.82	6.12	35.335	0.000	0.000	34.513	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.933	0.000	24	0	*
31.08.24 23	71.78	45.09	26.69	4.67	2.82	6.12	36.070	0.000	0.000	35.238	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.943	0.000	24	0	*
01.09.24 23	71.82	44.19	27.63	4.62	2.82	6.12	37.740	0.000	0.000	36.869	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.021	0.000	24	0	*
02.09.24 23	72.10	44.65	27.45	4.62	2.82	6.12	37.395	0.000	0.000	36.526	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.005	0.000	24	0	*
03.09.24 23	71.93	44.54	27.39	4.59	2.82	6.12	36.895	0.000	0.000	36.042	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.989	0.000	24	0	*
04.09.24 23	72.18	44.93	27.25	4.63	2.82	6.12	36.460	0.000	0.000	35.612	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.972	0.000	24	0	*
05.09.24 23	71.73	45.09	26.65	4.59	2.82	6.12	37.385	0.000	0.000	36.525	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.975	0.000	24	0	*
06.09.24 23	71.43	45.04	26.39	4.56	2.82	6.12	37.060	0.000	0.000	36.213	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.958	0.000	24	0	*
07.09.24 23	72.04	44.15	27.89	4.59	2.82	6.12	35.935	0.000	0.000	35.101	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.981	0.000	24	0	*
08.09.24 23	72.18	43.50	28.68	4.59	2.82	6.12	36.315	0.000	0.000	35.470	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.019	0.000	24	0	*
09.09.24 23	71.77	44.95	26.82	4.63	2.82	6.12	37.265	0.000	0.000	36.406	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.979	0.000	24	0	*
10.09.24 23	71.55	43.82	27.73	4.60	2.82	6.12	37.575	0.000	0.000	36.713	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.020	0.000	24	0	*
11.09.24 23	71.88	44.58	27.30	4.62	2.82	6.12	37.395	0.000	0.000	36.532	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.999	0.000	24	0	*
12.09.24 23	71.64	44.03	27.61	4.50	2.82	6.12	38.535	0.000	0.000	37.649	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.041	0.000	24	0	*
13.09.24 23	71.52	44.04	27.48	4.53	2.82	6.12	39.295	0.000	0.000	38.396	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.057	0.000	24	0	*
14.09.24 23	71.77	42.40	29.37	4.55	2.82	6.12	39.680	0.000	0.000	38.765	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.141	0.000	24	0	*
15.09.24 23	71.68	42.75	28.92	4.53	2.82	6.12	39.805	0.000	0.000	38.892	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.127	0.000	24	0	*
16.09.24 23	71.85	43.73	28.12	4.57	2.82	6.12	39.265	0.000	0.000	38.358	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.081	0.000	24	0	*
17.09.24 23	71.70	43.70	28.01	4.59	2.82	6.12	39.035	0.000	0.000	38.138	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.070	0.000	24	0	*
18.09.24 23	71.65	43.47	28.18	4.53	2.82	6.12	39.085	0.000	0.000	38.187	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.078	0.000	24	0	*

19.09.24 23	71.81	43.79	28.02	4.52	2.82 <	6.12	39.320	0.000	0.000	38.414	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.078	0.000	24	0	*
20.09.24 23	71.91	43.79	28.12	4.54	2.82 <	6.12	38.480	0.000	0.000	37.592	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.059	0.000	24	0	*
21.09.24 23	71.57	43.38	28.19	4.55	2.82 <	6.12	39.470	0.000	0.000	38.564	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.089	0.000	24	0	*
22.09.24 23	71.52	42.10	29.42	4.50	2.82 <	6.12	41.670	0.000	0.000	40.717	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.200	0.000	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>71.74</b>	<b>44.21</b>	<b>27.54</b>	<b>4.59</b>	<b>2.82</b>	<b>6.12</b>	<b>1174.755</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1147.709</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	<b>31.674</b>	<b>0.000</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Q <sub>тв</sub> Гкал	Q <sub>г</sub> Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.24 23	129074.640	0.000	45.456	125846.858	0.000	45.096	45.096	3674.886	1.644	25328	50
22.09.24 23	130249.395	0.000	45.456	126994.567	0.000	45.096	45.096	3706.560	1.644	26072	50
<b>Итого</b>	<b>1174.755</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1147.709</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>31.674</b>	<b>0.000</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (R) реверс  
 (o) отсут.теплонос.  
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

