

#98162#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: Батальная 83  
Адрес: ООО Теплосервис

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °С

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20111019, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x7AA9

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.24 23	71.57	43.61	27.95	4.63	2.82 <	6.12	39.930	0.000	0.000	39.015	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.093	0.000	24	0	*
24.09.24 23	71.56	44.32	27.24	4.68	2.82 <	6.12	39.960	0.000	0.000	39.043	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.066	0.000	24	0	*
25.09.24 23	71.42	44.34	27.08	4.74	2.82 <	6.12	41.225	0.000	0.000	40.283	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.093	0.000	24	0	*
26.09.24 23	70.92	44.04	26.87	4.72	2.82 <	6.12	43.110	0.000	0.000	42.138	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.135	0.000	24	0	*
27.09.24 23	71.61	44.38	27.23	4.67	2.82 <	6.12	40.250	0.000	0.000	39.326	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.073	0.000	24	0	*
28.09.24 23	71.35	42.40	28.95	4.61	2.82 <	6.12	42.045	0.000	0.000	41.087	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.192	0.000	24	0	*
29.09.24 23	71.59	42.20	29.38	4.61	2.82 <	6.12	42.710	0.000	0.000	41.730	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.229	0.000	24	0	*
30.09.24 23	71.55	42.15	29.40	4.57	2.82 <	6.12	42.660	0.000	0.000	41.683	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.228	0.000	24	0	*
01.10.24 23	71.85	41.81	30.04	4.55	2.82 <	6.12	42.490	0.000	0.000	41.509	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.249	0.000	24	0	*
02.10.24 23	71.59	41.66	29.93	4.51	2.82 <	6.12	42.540	0.000	0.000	41.564	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.246	0.000	24	0	*
03.10.24 23	71.61	42.20	29.41	4.44	2.82 <	6.12	45.185	0.000	0.000	44.150	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.301	0.000	24	0	*
04.10.24 23	72.44	66.00	6.44 <	4.36	2.82 <	6.12	160.650	0.000	0.016	156.890	0.000	0.016	0.016	5.00	2.00	1.019	0.001	24	0	*
05.10.24 23	71.38	34.76	36.62	4.49	2.82 <	6.12	34.585	0.000	0.000	33.795	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.239	0.000	24	0	*
06.10.24 23	71.58	36.83	34.75	4.49	2.82 <	6.12	36.670	0.000	0.000	35.828	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	1.247	0.000	24	0	*
07.10.24 23	71.90	37.93	33.97	4.49	2.82 <	6.12	47.185	0.000	0.062	46.094	0.000	0.062	0.062	5.00	2.00	1.570	0.002	24	0	*
08.10.24 23	71.67	37.54	34.13	4.48	2.82 <	6.12	72.510	0.000	0.251	70.843	0.000	0.249	0.249	5.00	2.00	2.430	0.008	24	0	*
09.10.24 23	72.40	36.21	36.18	4.71	2.82 <	6.12	66.810	0.000	0.510	65.248	0.000	0.507	0.507	5.00	2.00	2.380	0.015	24	0	*
10.10.24 23	72.49	35.79	36.71	4.68	2.82 <	6.12	72.365	0.000	0.718	70.669	0.000	0.714	0.714	5.00	2.00	2.620	0.022	24	0	*
11.10.24 23	72.48	37.32	35.15	4.51	2.82 <	6.12	95.175	0.000	0.119	92.937	0.000	0.118	0.118	5.00	2.00	3.276	0.004	24	0	*
12.10.24 23	72.57	38.54	34.03	4.33	2.82 <	6.12	118.535	0.000	0.000	115.745	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	3.945	0.000	24	0	*
13.10.24 23	72.72	38.71	34.01	4.41	2.82 <	6.12	119.960	0.000	0.002	117.131	0.000	0.002	0.002	5.00	2.00	3.989	0.000	24	0	*
14.10.24 23	72.91	38.73	34.19	4.69	2.82 <	6.12	113.675	0.000	0.256	110.983	0.000	0.254	0.254	5.00	2.00	3.809	0.008	24	0	*
15.10.24 23	72.67	38.28	34.39	4.67	2.82 <	6.12	116.205	0.000	0.298	113.471	0.000	0.296	0.296	5.00	2.00	3.918	0.009	24	0	*
16.10.24 23	72.69	39.39	33.30	4.46	2.82 <	6.12	128.870	0.000	0.000	125.829	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	4.197	0.000	24	0	*
17.10.24 23	73.11	39.44	33.67	4.70	2.82 <	6.12	124.750	0.000	0.187	121.777	0.000	0.186	0.186	5.00	2.00	4.114	0.006	24	0	*
18.10.24 23	73.53	38.59	34.94	4.82	2.82 <	6.12	114.880	0.000	0.824	112.120	0.000	0.819	0.819	5.00	2.00	3.951	0.027	24	0	*
19.10.24 23	73.55	38.16	35.38	4.83	2.82 <	6.12	113.985	0.000	0.001	111.247	0.000	0.001	0.001	5.00	2.00	3.943	0.000	24	0	*

20.10.24 23	73.64	38.96	34.67	4.79	2.82 <	6.12	121.310	0.000	0.000	118.387	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	4.112	0.000	24	0	*
21.10.24 23	73.70	38.82	34.88	4.88	2.82 <	6.12	109.125	0.000	0.000	106.495	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	3.721	0.000	24	0	*
22.10.24 23	73.78	36.92	36.85	4.95	2.82 <	6.12	84.785	0.000	0.000	82.734	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	3.054	0.000	24	0	*
23.10.24 23	73.58	37.61	35.97	4.88	2.82 <	6.12	97.295	0.000	0.000	94.955	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	3.421	0.000	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>72.62</b>	<b>40.93</b>	<b>31.69</b>	<b>4.62</b>	<b>2.82</b>	<b>6.12</b>	<b>2411.430</b>	<b>0.000</b>	<b>3.244</b>	<b>2354.706</b>	<b>0.000</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	<b>74.860</b>	<b>0.102</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.24 23	130249.395	0.000	45.456	126994.567	0.000	45.096	45.096	3706.560	1.644	26072	50
23.10.24 23	132660.825	0.000	48.700	129349.274	0.000	48.321	48.321	3781.420	1.746	26816	50
<b>Итого</b>	<b>2411.430</b>	<b>0.000</b>	<b>3.244</b>	<b>2354.706</b>	<b>0.000</b>	<b>3.224</b>	<b>3.224</b>	<b>74.860</b>	<b>0.102</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

