

#112284#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Батальная 83, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 9365
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 20111019
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	22,571	0	148,72	0	0	144,67	0	0	24	0	78,8	41,6	0,45	0,28	4,2
25.12.2024	22,964	0	151,285	0	0	147,167	0	0	24	0	78,8	41,6	0,45	0,28	1,8
26.12.2024	22,774	0	149	0	0	144,952	0	0	24	0	78,8	41,3	0,46	0,28	2,1
27.12.2024	22,056	0	142,86	0	0	138,982	0	0	24	0	78,7	40,8	0,47	0,28	3,8
28.12.2024	22,208	0	144,525	0	0	140,603	0	0	24	0	78,7	41	0,46	0,28	5,3
29.12.2024	23,106	0	149,225	0	0	145,171	0	0	24	0	78,7	40,7	0,46	0,28	4,3
30.12.2024	23,413	0	149,635	0	0,001	145,57	0	0,001	24	0	78,6	40,3	0,46	0,28	3,9
31.12.2024	23,693	0	150,045	0	0	145,977	0	0	24	0	78,6	39,9	0,46	0,28	4,8
01.01.2025	22,12	0	147,95	0	0	143,92	0	0	24	0	78,8	42,1	0,46	0,28	5,5
02.01.2025	22,791	0	153,4	0	0	149,237	0	0	24	0	78,7	42,3	0,46	0,28	4,2
03.01.2025	25,339	0	175,84	0	0	171,072	0	0	24	0	78,7	43,4	0,43	0,28	4
04.01.2025	26,148	0	176,335	0	0	171,42	0	0	24	0	79,9	43,6	0,43	0,28	-0,5
05.01.2025	26,22	0	172,99	0	0,001	168,059	0	0,001	24	0	80,9	43,7	0,44	0,28	-0,9
06.01.2025	26,182	0	175,375	0	0	170,525	0	0	24	0	79,5	42,9	0,43	0,28	-1,8
07.01.2025	22,707	0	147,365	0	0	143,366	0	0	24	0	78,7	40,9	0,46	0,28	-1,4
08.01.2025	24,415	0	161,025	0	0	156,644	0	0	24	0	78,8	41,6	0,45	0,28	4,9
09.01.2025	24,566	0	165,935	0	0	161,424	0	0	24	0	78,8	42,5	0,44	0,28	2,3
10.01.2025	23,948	0	161,11	0	0	156,747	0	0	24	0	78,7	42,2	0,44	0,28	0,7
11.01.2025	26,386	0	178,785	0	0	173,928	0	0	24	0	78,7	42,6	0,43	0,28	-
12.01.2025	25,72	0	173,525	0	0	168,812	0	0	24	0	78,7	42,4	0,43	0,28	-
13.01.2025	26,136	0	175,83	0	0	171,025	0	0	24	0	78,9	42,5	0,43	0,28	-
14.01.2025	26,109	0	177,21	0	0	172,385	0	0	24	0	78,9	42,8	0,43	0,28	-
15.01.2025	20,464	0	139,63	0	0,003	135,844	0	0,003	24	0	78,6	42,7	0,45	0,28	-
16.01.2025	25,024	0	171,3	0	0	166,65	0	0	24	0	78,7	42,9	0,45	0,28	-
17.01.2025	24,759	0	167,26	0	0	162,714	0	0	24	0	78,8	42,5	0,46	0,28	-
18.01.2025	24,435	0	161,975	0	0	157,561	0	0	24	0	78,9	41,9	0,46	0,28	-
19.01.2025	26,326	0	180,665	0	0	175,754	0	0	24	0	78,7	43	0,45	0,28	-
20.01.2025	26,179	0	182,895	0	0	177,92	0	0	24	0	78,8	43,7	0,43	0,28	-
21.01.2025	26,182	0	182,54	0	0	177,552	0	0	24	0	79	43,8	0,43	0,28	-
22.01.2025	25,867	0	180,465	0	0	175,539	0	0	24	0	78,9	43,8	0,44	0,28	-
23.01.2025	26,128	0	180,33	0	0	175,397	0	0	24	0	79	43,5	0,44	0,28	-
Итого:	756,936	0	5075,03	0	0,005	4936,587	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	180,791														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	17143,433	142200,485	0	48,708	138646,05	0	48,329	28279	51
23.01.2025	17900,37	147275,515	0	48,713	143582,637	0	48,334	29023	51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:40:29