

#15814#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6606
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00212291
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 2,39 | 0,016 | 75,66 | 73,98 | 73,8 | 73,38 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 41,9 | 32,16 | 0,6 | 0,4 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 2,094 | 0,007 | 67,55 | 66,34 | 65,95 | 65,79 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 41,2 | 31,63 | 0,6 | 0,4 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 2,552 | 0,009 | 85,24 | 83,54 | 83,2 | 82,86 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 73 | 42,4 | 30,53 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 2,779 | 0,02 | 95,02 | 93,09 | 92,76 | 92,23 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 43,6 | 29,69 | 0,6 | 0,4 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 2,963 | 0,028 | 98,94 | 96,73 | 96,52 | 95,84 | 0,68 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 43,8 | 30,4 | 0,6 | 0,4 | 3 |
| 01.03.2021 | 2,94 | 0,028 | 101,88 | 99,65 | 99,4 | 98,72 | 0,68 | 24 | 0 | 0 | 74 | 44,7 | 29,25 | 0,6 | 0,4 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 2,846 | 0,023 | 98,07 | 96,01 | 95,71 | 95,14 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 44 | 29,46 | 0,6 | 0,4 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 3,043 | 0,036 | 97,66 | 95,2 | 95,17 | 94,32 | 0,85 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 44,7 | 31,56 | 0,6 | 0,4 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 3,049 | 0,041 | 100,4 | 97,8 | 97,87 | 96,86 | 1,01 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 45,1 | 30,67 | 0,6 | 0,4 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 3,336 | 0,051 | 106,55 | 103,69 | 103,68 | 102,61 | 1,07 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 46,8 | 31,66 | 0,6 | 0,4 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 3,271 | 0,054 | 105,66 | 102,79 | 102,87 | 101,74 | 1,13 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 46,5 | 31,28 | 0,6 | 0,4 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 3,084 | 0,041 | 100,17 | 97,62 | 97,61 | 96,69 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 45,2 | 31,15 | 0,6 | 0,4 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 3,44 | 0,058 | 110,98 | 107,86 | 108,05 | 106,76 | 1,29 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 46,4 | 31,27 | 0,6 | 0,4 | 0 |
| 09.03.2021 | 3,449 | 0,062 | 105,72 | 102,47 | 102,76 | 101,41 | 1,35 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 47,3 | 32,92 | 0,6 | 0,4 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 3,313 | 0,059 | 101,32 | 98,23 | 98,48 | 97,23 | 1,25 | 24 | 0 | 0 | 80 | 47 | 33,05 | 0,6 | 0,4 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 3,374 | 0,066 | 106,94 | 103,68 | 104,01 | 102,57 | 1,44 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 47,4 | 31,73 | 0,6 | 0,4 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 2,721 | 0,035 | 83,36 | 81,17 | 81,27 | 80,46 | 0,81 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 42,8 | 33,04 | 0,6 | 0,4 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 2,642 | 0,026 | 85,98 | 83,93 | 83,9 | 83,24 | 0,66 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 42,4 | 31,15 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 2,747 | 0,031 | 92,62 | 90,54 | 90,47 | 89,75 | 0,72 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 42,6 | 30,05 | 0,6 | 0,4 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 2,733 | 0,031 | 92,64 | 90,53 | 90,42 | 89,7 | 0,72 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 43,3 | 29,87 | 0,6 | 0,4 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 2,768 | 0,02 | 93,82 | 91,86 | 91,57 | 91,07 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 43,4 | 29,94 | 0,6 | 0,4 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 2,936 | 0,028 | 103,04 | 100,84 | 100,56 | 99,88 | 0,68 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 44,7 | 28,88 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 3,117 | 0,047 | 107,43 | 104,8 | 104,79 | 103,78 | 1,01 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 45,3 | 29,3 | 0,6 | 0,4 | 1 |
| 19.03.2021 | 3,384 | 0,061 | 115,84 | 112,71 | 112,83 | 111,52 | 1,31 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 47,4 | 29,4 | 0,6 | 0,4 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 3,433 | 0,065 | 115,01 | 111,81 | 111,92 | 110,58 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 48,3 | 30,06 | 0,6 | 0,4 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 3,111 | 0,041 | 96,99 | 94,41 | 94,45 | 93,52 | 0,93 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 44,9 | 32,48 | 0,6 | 0,4 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 2,915 | 0,038 | 91,84 | 89,44 | 89,48 | 88,61 | 0,87 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 44,2 | 32,14 | 0,6 | 0,4 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 2,484 | 0,018 | 82,42 | 80,62 | 80,43 | 79,91 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 42,7 | 30,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 82,914 | 0 | 2718,75 | 2651,34 | 2649,93 | 2626,17 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 82,914 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2021 | 342,479 | 20299,35 | 22385,75 | 19783,23 | 22094,23 |
| 23.03.2021 | 425,393 | 23018,1 | 25037,09 | 22433,16 | 24720,4 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:57:53