

#15798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,87	0,06	89,62	86,75	87,42	86,02	1,4	24	0	0	74,2	42	32,18	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,821	0,053	92,35	89,67	90,21	88,92	1,29	24	0	0	72,2	41,4	30,7	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	3,033	0,061	97,79	94,8	95,47	94	1,47	24	0	0	73,1	42	31,13	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	3,401	0,067	103,74	100,44	101,06	99,54	1,52	24	0	0	76,5	43,5	32,97	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	3,125	0,055	89,54	86,54	87,17	85,82	1,35	24	0	0	77,4	42,3	35,17	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	3,336	0,066	100,79	97,46	98,09	96,57	1,52	24	0	0	77,8	44,5	33,32	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	3,368	0,07	104,79	101,43	102,05	100,47	1,58	24	0	0	77	44,8	32,28	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	3,016	0,058	90,44	87,58	88,13	86,83	1,3	24	0	0	75,9	42,3	33,6	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	3,031	0,066	95,98	92,97	93,58	92,09	1,49	24	0	0	74,9	43,2	31,7	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	3,569	0,06	108,93	105,73	106,02	104,73	1,29	24	0	0	77,9	44,8	33,11	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	3,499	0,047	106,41	103,44	103,51	102,44	1,07	24	0	0	78,7	45,4	33,31	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	3,149	0,026	91,58	89,29	89,15	88,5	0,65	24	0	0	77,7	42,7	35,01	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	2,871	0,022	84,33	82,29	82,15	81,59	0,56	24	0	0	76,5	41,9	34,68	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	3,156	0,038	96,77	94,29	94,32	93,44	0,88	24	0	0	75,9	42,8	33,04	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	3,591	0,033	114,61	111,89	111,56	110,78	0,78	24	0	0	77,7	45,9	31,83	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	3,421	0,03	105,66	103,12	102,86	102,14	0,72	24	0	0	77,9	45	32,91	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	3,205	0,052	99	96,19	96,4	95,26	1,14	24	0	0	77,2	44,5	32,71	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	3,106	0,048	95,64	92,89	93,21	92,06	1,15	24	0	0	75,7	43	32,77	0,6	0,4	0
14.03.2022	2,942	0,051	91,87	89,14	89,59	88,34	1,25	24	0	0	74,7	42,5	32,2	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,763	0,045	87,91	85,41	85,79	84,67	1,12	24	0	0	73,4	41,8	31,64	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,795	0,051	92,27	89,74	90,12	88,98	1,14	24	0	0	72,6	42,1	30,49	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,796	0,037	88,18	85,85	86,08	85,17	0,91	24	0	0	73,2	41,1	32,03	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,705	0,046	85,94	83,49	83,91	82,78	1,13	24	0	0	73,1	41,4	31,67	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,74	0,046	86,17	83,67	84,13	83,03	1,1	24	0	0	72,9	40,9	32,05	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,766	0,048	86,92	84,36	84,85	83,66	1,19	24	0	0	73,3	41,3	31,99	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,534	0,044	78,27	75,92	76,42	75,34	1,08	24	0	0	73,2	40,6	32,56	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,325	0,037	72,2	70,1	70,51	69,59	0,92	24	0	0	72,4	40	32,45	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	2,5	0,043	78,27	75,96	76,41	75,39	1,02	24	0	0	73	40,8	32,16	0,6	0,4	-
Итого:	84,434	0	2615,97	2540,41	2550,17	2518,15	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,434															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	978,783	42565,24	44205,41	41512,89	43709,39
23.03.2022	1063,217	45181,21	46745,82	44063,06	46227,54

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:47:45