

#15818#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	3,009	0,058	91,6	88,74	89,31	87,98	1,33	24	0	0	75,3	42,2	33,04	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	3,186	0,063	101,99	98,95	99,46	98,05	1,41	24	0	0	74,9	43,5	31,39	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	3,406	0,063	103,59	100,41	100,9	99,5	1,4	24	0	0	77,2	44,1	33,11	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	3,421	0,062	102,29	99,06	99,53	98,15	1,38	24	0	0	78,1	44,3	33,76	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	3,431	0,067	103,16	99,85	100,42	98,91	1,51	24	0	0	78,1	44,7	33,46	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	3,027	0,054	95,79	92,93	93,45	92,15	1,3	24	0	0	73,9	42,2	31,77	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	3,097	0,063	98,76	95,74	96,32	94,9	1,42	24	0	0	75	43,6	31,48	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,899	0,053	92,55	89,79	90,31	89,05	1,26	24	0	0	73,6	42,1	31,54	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	3,191	0,059	103,5	100,5	100,93	99,6	1,33	24	0	0	74,9	43,9	31,02	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	3,472	0,061	107,4	104,12	104,58	103,16	1,42	24	0	0	76,8	44,2	32,6	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	3,436	0,07	106,33	102,97	103,53	101,96	1,57	24	0	0	77,2	44,8	32,5	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	3,476	0,064	105,64	102,34	102,79	101,35	1,44	24	0	0	78,1	44,9	33,17	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	3,514	0,066	109,91	106,58	107,06	105,6	1,46	24	0	0	77	44,8	32,21	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	3,569	0,067	109,34	105,95	106,35	104,89	1,46	24	0	0	78,9	46	32,9	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	3,72	0,079	112,21	108,53	109,1	107,41	1,69	24	0	0	79,8	46,4	33,35	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	3,571	0,072	112,17	108,68	109,18	107,61	1,57	24	0	0	77,8	45,8	32,03	0,6	0,4	-1
12.03.2023	3,464	0,068	107,42	104,09	104,64	103,12	1,52	24	0	0	76,8	44,4	32,45	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	3,133	0,063	97,62	94,56	95,13	93,69	1,44	24	0	0	75,8	43,6	32,26	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,212	0,032	66,97	65,07	65,44	64,6	0,84	24	0	0	71,5	38,1	33,33	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	3,024	0,059	101,6	98,62	99,28	97,81	1,47	24	0	0	71,5	41,7	29,84	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	3,051	0,066	98,97	95,87	96,6	95,05	1,55	24	0	0	73,6	42,7	30,9	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,645	0,06	84,95	82,26	82,88	81,53	1,35	22	2	1	74	42,8	31,21	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,407	0,049	78,37	76,02	76,6	75,4	1,2	24	0	0	71,4	40,6	30,76	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,158	0,034	65,81	63,96	64,33	63,52	0,81	24	0	0	71,1	38	33,06	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,34	0,036	72,49	70,36	70,83	69,89	0,94	24	0	0	71,3	38,7	32,53	0,6	0,4	-
21.03.2023	1,888	0,026	84,12	82,6	82,22	81,66	0,56	24	0	1	70,9	48,3	22,59	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,338	0,073	139,58	137,05	136,42	135,09	1,33	24	0	0	71,1	54,6	16,54	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,015	0,02	69,76	68,24	68,19	67,68	0,51	24	0	0	71	41,8	29,22	0,6	0,4	-
Итого:	84,1	0	2723,89	2643,84	2655,78	2619,31	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,1															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	1602,702	63072	64249,09	61521,01	63574,44
23.03.2023	1686,802	65795,89	66892,93	64176,79	66193,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:43:38