

#297008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,995	0,423	343,98	335,85	335,76	329,26	6,5	24	0	0	73,2	65,6	7,61	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,922	0,412	343,95	336	335,91	329,55	6,36	24	0	0	72,4	65	7,42	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,971	0,404	336,67	328,88	328,82	322,6	6,22	24	0	0	72,4	64,6	7,77	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,054	0,416	342,95	334,96	334,88	328,5	6,38	24	0	0	72,8	64,9	7,84	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,041	0,433	357,93	349,65	349,5	342,86	6,64	24	0	0	72,7	65,3	7,42	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,97	0,439	362,11	353,8	353,66	346,93	6,73	24	0	0	72,3	65,2	7,12	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,97	0,437	362,78	354,52	354,32	347,63	6,69	24	0	0	72,3	65,2	7,11	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,805	0,376	326,28	318,95	318,64	312,81	5,83	24	0	0	72,5	65	7,57	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,79	0,363	317,43	310,31	309,96	304,38	5,58	24	0	0	72,6	64,9	7,78	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,771	0,352	314,18	307,24	306,79	301,36	5,43	24	0	0	72,7	64,8	7,84	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,843	0,364	320,25	313,07	312,82	307,17	5,65	24	0	0	72,2	64,3	7,9	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,766	0,373	324,19	316,93	316,57	310,81	5,76	24	0	0	72,6	65,1	7,52	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,815	0,362	317,89	310,77	310,44	304,86	5,58	24	0	0	72,6	64,8	7,86	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,703	0,326	299,39	292,85	292,37	287,32	5,05	24	0	0	72,5	64,4	8,09	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,706	0,333	299,39	292,76	292,27	287,15	5,12	24	0	0	73	64,9	8,08	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,721	0,354	307,69	300,83	300,35	294,92	5,43	24	0	0	73,2	65,4	7,84	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,84	0,355	309,95	302,95	302,63	297,15	5,48	24	0	0	72,8	64,7	8,16	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,838	0,35	313,22	306,25	305,92	300,46	5,46	24	0	0	72,3	64,2	8,09	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,748	0,343	309,68	302,85	302,45	297,12	5,33	24	0	0	72,3	64,4	7,91	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,734	0,354	308,42	301,52	301,16	295,71	5,45	24	0	0	72,7	64,9	7,85	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,787	0,343	299,7	292,83	292,59	287,29	5,3	24	0	0	72,9	64,6	8,31	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,698	0,313	286,51	280,15	279,8	274,9	4,9	24	0	0	72,5	64	8,48	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,7	0,332	297,25	290,64	290,29	285,14	5,15	24	0	0	72,5	64,4	8,11	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,809	0,367	319,1	311,97	311,62	305,97	5,65	24	0	0	72,7	64,9	7,8	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,891	0,374	325,85	318,5	318,15	312,39	5,76	24	0	0	72,7	64,8	7,87	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,766	0,373	326,14	318,89	318,5	312,74	5,76	24	0	0	72,4	64,9	7,47	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,736	0,39	334,04	326,59	326,23	320,24	5,99	24	0	0	72,4	65,3	7,15	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,81	0,406	343,74	336,03	335,67	329,45	6,22	24	0	0	72,6	65,5	7,13	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,756	0,391	330,48	323,03	322,71	316,75	5,96	24	0	0	72,6	65,4	7,3	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,759	0,387	329,94	322,6	322,2	316,3	5,9	24	0	0	72,6	65,3	7,33	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,773	0,399	339,09	331,45	331,12	325	6,12	24	0	0	72,6	65,4	7,13	0,6	0,4	-
Итого:	87,488	0	10050,17	9823,62	9814,1	9634,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,488															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1044,917	123969,06	121018,63	120826,8	118456,23
18.04.2026	1132,405	134019,23	130842,25	130640,9	128090,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 13:16:23