

#15815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6606
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00212291
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,463	0,016	82,53	80,86	80,58	80,15	0,43	24	0	0	73	42,6	30,35	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,183	0,015	70,4	68,96	68,74	68,38	0,36	24	0	0	72,8	41,3	31,54	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,313	0,012	75,41	73,85	73,61	73,23	0,38	24	0	0	73,4	42,2	31,17	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,107	0,01	69,52	68,28	67,93	67,75	0,18	24	0	0	71,5	40,6	30,93	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,353	0,013	79,59	78,02	77,74	77,38	0,36	24	0	0	72	41,9	30,05	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,169	0,014	69,55	68,07	67,9	67,51	0,39	24	0	0	72,7	41	31,69	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,906	0,009	58,43	57,33	57,08	56,88	0,2	24	0	0	72,7	39,4	33,29	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,939	0,004	61,17	60,08	59,78	59,63	0,15	24	0	0	71,4	39,1	32,34	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,461	0,019	83,46	81,76	81,51	81,05	0,46	24	0	0	72,4	42,4	29,95	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,634	0,023	89,57	87,56	87,41	86,8	0,61	24	0	0	73,1	43,3	29,82	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,677	0,03	90,8	88,74	88,64	87,92	0,72	24	0	0	72,9	43,1	29,82	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,593	0,035	89,29	87,24	87,22	86,44	0,78	24	0	0	72,2	42,9	29,31	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,757	0,033	96,92	94,69	94,64	93,85	0,79	24	0	0	72,8	44,1	28,74	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,821	0,046	101,44	98,99	99,06	98,03	1,03	24	0	0	72,6	44,6	28	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,844	0,049	100,66	98,11	98,25	97,16	1,09	24	0	0	73,4	45	28,43	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,595	0,04	90,01	87,77	87,89	86,97	0,92	24	0	0	72,7	43,6	29,06	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,335	0,025	74,93	73,13	73,16	72,54	0,62	24	0	0	73,1	41,6	31,53	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,331	0,025	76,55	74,79	74,74	74,14	0,6	24	0	0	72,7	41,8	30,84	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	1,903	0,012	61,62	60,34	60,17	59,88	0,29	24	0	0	72,2	40,8	31,43	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,923	0,01	66,12	64,89	64,63	64,39	0,24	24	0	0	70,6	41	29,58	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,361	0,021	82,55	80,82	80,66	80,14	0,52	24	0	0	71,4	42,4	29,01	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,41	0,03	82,94	80,98	80,97	80,28	0,69	24	0	0	72,5	43,1	29,41	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,335	0,02	77,12	75,42	75,3	74,78	0,52	24	0	0	73,2	42,4	30,72	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,251	0,016	75,11	73,51	73,36	72,92	0,44	24	0	0	72	41,6	30,4	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,906	0,007	59,55	58,43	58,17	57,97	0,2	24	0	0	72,5	39,9	32,6	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,583	0,001	49,56	48,82	48,43	48,48	-0,05	24	0	0	71,6	38,8	32,75	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,468	0	47,15	46,54	46,07	46,21	-0,14	24	0	0	72	40	31,96	0,6	0,4	11
20.04.2021	1,539	0,001	50,74	50,03	49,62	49,66	-0,04	24	0	0	70,4	39,4	31,02	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,843	0,009	62,59	61,38	61,17	60,89	0,28	24	0	0	70,9	40,9	29,98	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,403	0,034	83,12	81,12	81,2	80,41	0,79	24	0	0	72,2	43,1	29,18	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,48	0,039	85,91	83,81	83,9	83,03	0,87	24	0	0	72,7	43,6	29,09	0,6	0,4	-
Итого:	69,886	0	2344,31	2294,32	2289,53	2274,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,886															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	425,393	23018,1	25037,09	22433,16	24720,4
23.04.2021	495,279	25362,41	27331,41	24722,69	26995,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:15:47