

#15800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,567	0,052	83,54	81,06	81,59	80,39	1,2	24	0	0	72,6	41,8	30,82	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	2,337	0,045	72,34	70,15	70,64	69,59	1,05	24	0	0	73,3	40,8	32,49	0,6	0,4	7
26.03.2022	2,499	0,042	76,85	74,6	75,06	74,04	1,02	24	0	0	72,6	39,9	32,74	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,828	0,047	87,72	85,17	85,66	84,48	1,18	24	0	0	72,6	40,2	32,47	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	2,353	0,038	72,98	70,87	71,27	70,34	0,93	24	0	0	72,2	39,6	32,52	0,6	0,4	7
29.03.2022	2,613	0,049	80,76	78,32	78,82	77,69	1,13	24	0	0	73,7	41,2	32,58	0,6	0,4	4
30.03.2022	3,29	0,064	110,2	107,02	107,46	106,02	1,44	24	0	0	74,8	44,7	30,02	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	3,299	0,067	101,11	97,84	98,45	96,91	1,54	24	0	0	77	44,2	32,8	0,6	0,4	-
01.04.2022	3,099	0,063	96,62	93,55	94,16	92,69	1,47	24	0	0	75,8	43,6	32,23	0,6	0,4	-
02.04.2022	3,095	0,061	96,47	93,45	94,03	92,64	1,39	24	0	0	75,5	43,2	32,28	0,6	0,4	-
03.04.2022	3,141	0,06	98,76	95,72	96,33	94,88	1,45	24	0	0	74,6	42,6	31,96	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,952	0,06	95,39	92,59	93,09	91,76	1,33	24	0	0	73,9	42,8	31,1	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,921	0,055	93,84	91,1	91,6	90,32	1,28	24	0	0	73,6	42,3	31,29	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,668	0,048	86,05	83,63	84,04	82,93	1,11	24	0	0	72,6	41,4	31,19	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,895	0,024	57,78	56,21	56,45	55,84	0,61	24	0	0	71,6	38,4	33,18	0,6	0,4	-
08.04.2022	2,425	0,037	76,44	74,32	74,69	73,77	0,92	24	0	0	71,8	39,8	31,98	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,574	0,042	84,26	81,97	82,29	81,33	0,96	24	0	0	72	41,2	30,81	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,697	0,043	83,3	80,89	81,33	80,28	1,05	24	0	0	72,9	40,2	32,64	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,596	0,047	82,46	80,1	80,56	79,47	1,09	24	0	0	72,4	40,8	31,7	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,521	0,044	82,42	80,1	80,5	79,45	1,05	24	0	0	72,1	41,3	30,74	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,234	0,035	74,26	72,3	72,59	71,72	0,87	24	0	0	71,2	40,9	30,3	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,881	0,021	56,7	55,16	55,39	54,79	0,6	24	0	0	71,7	38,2	33,55	0,6	0,4	-
15.04.2022	2,366	0,037	77,89	75,86	76,14	75,27	0,87	24	0	0	71	40,4	30,6	0,6	0,4	-
16.04.2022	2,598	0,046	87,41	85,07	85,43	84,38	1,05	24	0	0	71,1	41,2	29,88	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,535	0,041	85,1	82,84	83,19	82,18	1,01	24	0	0	71	41	29,94	0,6	0,4	-
18.04.2022	2,331	0,036	75,89	73,82	74,15	73,25	0,9	24	0	0	71,4	40,4	30,95	0,6	0,4	-
19.04.2022	2,189	0,03	67,66	65,84	66,07	65,37	0,7	24	0	0	72	39,3	32,74	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,78	0,023	53,34	51,89	52,11	51,5	0,61	24	0	0	71,8	38,2	33,7	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,627	0,019	49,82	48,5	48,69	48,19	0,5	24	0	0	71	38	33,02	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,757	0,021	53,77	52,37	52,53	51,99	0,54	24	0	0	71,6	38,6	33,04	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,823	0,022	57,63	56,21	56,38	55,8	0,58	24	0	0	70,9	39	31,9	0,6	0,4	-
24.04.2022	1,89	0,026	59,16	57,6	57,83	57,19	0,64	24	0	0	71,1	38,9	32,21	0,6	0,4	-
25.04.2022	2,099	0,029	68,47	66,77	66,93	66,26	0,67	24	0	0	70,9	39,9	30,94	0,6	0,4	-
Итого:	81,48	0	2586,39	2512,89	2525,45	2492,71	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,48															

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1063,217	45181,21	46745,82	44063,06	46227,54
25.04.2022	1144,697	47767,6	49258,71	46588,51	48720,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:24:55