

# #15805#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК  
Полоцкая 16-22, Калининград  
6606  
ВКТ-7  
00212291  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,049	0,014	72,61	71,18	70,97	70,56	0,41	24	0	0	71,3	42,7	28,59	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,226	0,024	76,86	75,23	75,14	74,58	0,56	24	0	0	71	41,8	29,28	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,477	0,027	86,49	84,54	84,52	83,83	0,69	24	0	0	71,2	42,3	28,93	0,6	0,4	6
27.03.2023	3,053	0,059	109,04	106,15	106,36	105,07	1,29	24	0	0	74,4	46,3	28,11	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,318	0,062	111,2	108,07	108,19	106,87	1,32	24	0	0	78,4	48,4	30,05	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,858	0,054	104,12	101,44	101,55	100,39	1,16	24	0	0	74,6	47	27,58	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,187	0,032	78,72	76,88	76,91	76,18	0,73	24	0	0	71,1	43,1	28,01	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,269	0,054	98,8	96,58	96,55	95,47	1,08	24	0	0	71,4	48,5	22,89	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,695	0,053	100,04	97,49	97,74	96,55	1,19	24	0	0	71,8	44,8	26,99	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,835	0,051	104,84	102,28	102,4	101,28	1,12	24	0	0	72,5	45,4	27,17	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,05	0,063	111,14	108,22	108,37	107,04	1,33	24	0	0	75,2	47,6	27,55	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,131	0,056	112,95	110,03	110,14	108,85	1,29	24	0	0	75	47,2	27,86	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	3,037	0,052	109,02	106,28	106,37	105,2	1,17	24	0	0	74,2	46,2	28,01	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,869	0,056	107,15	104,46	104,63	103,41	1,22	24	0	0	72,7	45,8	26,88	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,93	0,027	73,02	71,41	71,36	70,73	0,63	24	0	0	71,2	44,6	26,65	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,887	0,01	67,27	65,98	65,74	65,42	0,32	24	0	0	70,8	42,3	28,49	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,272	0,022	82,07	80,42	80,18	79,69	0,49	24	0	0	71,1	43	28,09	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,09	0,025	82,08	80,46	80,22	79,67	0,55	24	0	0	70,8	45,1	25,74	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,742	0,015	64,17	62,94	62,74	62,37	0,37	24	0	0	70,7	43,2	27,51	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,697	0,018	68,69	67,43	67,16	66,74	0,42	24	0	0	70,7	45,8	24,93	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,854	0,009	69,88	68,7	68,31	68,09	0,22	24	0	0	70,9	44	26,94	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,709	0,007	62,43	61,39	61,03	60,85	0,18	24	0	0	70,6	42,8	27,83	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,899	0,007	67,87	66,78	66,36	66,23	0,13	24	0	0	70,4	41,9	28,51	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,394	0,026	88,32	86,49	86,39	85,73	0,66	24	0	0	70,4	43	27,4	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,098	0,018	76,94	75,44	75,2	74,78	0,42	24	0	0	71,4	43,8	27,63	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,949	0,02	71,18	69,68	69,61	69,07	0,54	24	0	0	70,5	42,9	27,66	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,028	0,019	73,33	71,85	71,71	71,25	0,46	24	0	0	70,6	42,6	27,99	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,078	0,014	44,62	43,84	43,66	43,42	0,24	24	0	0	69,7	45,3	24,42	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,536	0	25,5	25,43	24,96	25,17	-0,21	24	0	0	68,8	46,9	21,89	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,611	0	25,83	25,86	25,31	25,59	-0,28	24	0	0	69,1	44,5	24,62	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,635	0,001	26,54	26,51	25,97	26,25	-0,28	24	0	0	69,5	44,5	24,95	0,6	0,4	-
Итого:	66,463	0	2452,72	2399,44	2395,75	2376,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,463															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1686,802	65795,89	66892,93	64176,79	66193,75
23.04.2023	1753,265	68248,61	69292,37	66572,54	68570,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:29:07