

#80143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 6606
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212291
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,725	0,036	98,8	96,58	96,52	95,69	0,83	24	0	0	71,6	43,8	27,83	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	2,532	0,033	91	88,96	88,94	88,17	0,77	24	0	0	71,5	43,4	28,06	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	2,37	0,032	82,03	80,12	80,15	79,42	0,73	24	0	0	71,6	42,4	29,17	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	2,045	0,021	69,89	68,34	68,29	67,79	0,5	24	0	0	71,6	42	29,63	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,809	0,011	61,73	60,43	60,34	59,94	0,4	24	0	0	71,3	41,6	29,69	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,876	0,015	63,49	62,1	62,04	61,6	0,44	24	0	0	71,5	41,6	29,92	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,552	0,012	53,71	52,62	52,48	52,16	0,32	24	0	0	71,5	42,2	29,28	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,163	0,009	43,1	42,29	42,1	41,9	0,2	24	0	0	71,8	44,4	27,35	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	0,785	0,004	32,79	32,33	32,05	32	0,05	24	0	0	70,8	46,4	24,41	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,084	0,016	72,75	71,25	71,08	70,66	0,42	24	0	0	71,2	42,2	29,07	0,6	0,4	-
03.04.2024	2,881	0,035	103,04	100,71	100,57	99,72	0,85	24	0	0	73,8	45,5	28,23	0,6	0,4	-
04.04.2024	2,592	0,031	91,2	89,16	89,03	88,31	0,72	24	0	0	73	44,2	28,73	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,862	0,015	63,5	62,2	62,08	61,67	0,41	24	0	0	71,1	41,4	29,72	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,984	0,015	68,91	67,48	67,36	66,93	0,43	24	0	0	70,6	41,4	29,2	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,286	0,008	49,31	48,37	48,21	47,93	0,28	24	0	0	70,7	44,3	26,37	0,6	0,4	-
08.04.2024	0,601	0,002	29,01	28,7	28,4	28,41	-0,01	24	0	0	69,8	48,5	21,22	0,6	0,4	-
22.04.2024	0,587	0	27,99	27,84	27,38	27,55	-0,17	24	0	0	69,5	47,8	21,69	0,6	0,4	-
23.04.2024	1	0,013	34,71	33,9	33,93	33,61	0,32	9	0	0	71	41,9	29,05	0,6	0,4	-
Итого:	31,734	0	1136,96	1113,38	1110,95	1103,46	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,734															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 417

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	2302,298	89895	90694,62	87689,7	89737,24
23.04.2024	2334,032	91031,96	91808	88800,65	90840,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:28:59