

#126494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград

6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,336	0,459	352,24	343,37	343,94	336,85	7,09	24	0	0	72,9	64,6	8,32	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	3,277	0,453	357,1	348,28	348,81	341,75	7,06	24	0	0	72,2	64,2	8,06	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	3,251	0,457	358,4	349,56	349,99	342,9	7,09	24	0	0	72,5	64,6	7,94	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	3,119	0,442	348,75	340,2	340,55	333,7	6,85	24	0	0	72,6	64,8	7,82	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,794	0,446	341,18	332,88	333,12	326,34	6,78	24	0	0	72,8	65,8	7,01	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,762	0,438	338,11	329,93	330,3	323,57	6,73	24	0	0	72	65	6,99	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,763	0,419	331,1	323,16	323,41	316,94	6,47	24	0	0	72,1	64,8	7,22	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,745	0,423	329,13	321,22	321,42	314,97	6,45	24	0	0	72,6	65,4	7,18	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,718	0,424	326,03	318,14	318,34	311,9	6,44	24	0	0	72,8	65,6	7,16	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,724	0,423	331,75	323,8	324,03	317,54	6,49	24	0	0	72,2	65,2	7,06	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,627	0,415	326,16	318,45	318,57	312,23	6,34	24	0	0	72,3	65,4	6,9	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,615	0,421	326,86	319,06	319,27	312,82	6,45	24	0	0	72,2	65,4	6,83	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,646	0,422	322,82	315,05	315,1	308,72	6,38	24	0	0	73,3	66,3	7,01	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,814	0,41	317,1	309,45	309,35	303,19	6,16	24	0	0	74,3	66,6	7,73	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,514	0,302	239,29	233,48	233,51	229,04	4,47	24	0	0	73,8	64,4	9,47	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,807	0,423	318,97	310,92	311,48	304,92	6,56	24	0	0	72,6	65	7,6	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,82	0,441	329,15	320,92	321,39	314,63	6,76	24	0	0	72,8	65,4	7,36	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,753	0,41	325,83	318,01	318,13	311,83	6,3	24	0	0	72,8	65,4	7,32	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,8	0,431	336,91	328,87	328,96	322,4	6,56	24	0	0	72,8	65,6	7,16	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,721	0,402	326,58	318,95	318,91	312,73	6,18	24	0	0	72,6	65,3	7,23	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,71	0,423	336,78	328,9	328,9	322,46	6,44	24	0	0	72,5	65,6	6,92	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,593	0,425	329,91	322,08	322,18	315,73	6,45	24	0	0	72,4	65,8	6,69	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,955	0,288	254,06	248,65	248,12	243,74	4,38	24	0	1	72,6	66	6,67	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,947	0,29	269,8	265,18	263,51	259,37	4,14	24	0	0	72,3	69,9	2,45	0,6	0,4	-
17.04.2025	1,057	0,344	295,54	290,14	288,63	283,74	4,89	24	0	0	72,5	70,1	2,44	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,911	0,304	281,41	276,68	274,82	270,52	4,3	24	0	0	72,6	70,4	2,17	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,925	0,29	275,34	270,76	268,92	264,78	4,14	24	0	0	72,3	70	2,33	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,968	0,296	281,61	276,91	275,01	270,79	4,22	24	0	0	72,4	70	2,41	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,921	0,321	287,69	282,73	280,92	276,38	4,54	24	0	0	72,6	70,5	2,11	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,907	0,278	268,09	263,66	261,77	257,77	4	24	0	0	72,7	70,3	2,35	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,853	0,265	264,1	259,94	257,95	254,21	3,74	24	0	0	72,3	70,1	2,25	0,6	0,4	-
Итого:	71,353	0	9727,79	9509,33	9499,31	9318,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,353															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	232,09	21788,54	21223,35	21235,72	20799,61
23.04.2025	303,443	31516,33	30732,68	30735,03	30118,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:33:05