

#15809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6606
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00212291
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,468	0,038	90,59	88,49	88,54	87,67	0,87	24	0	0	71,4	43,9	27,44	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,583	0,038	93,59	91,45	91,46	90,63	0,83	24	0	0	71,5	43,7	27,8	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,704	0,047	100,93	98,46	98,58	97,52	1,06	24	0	0	71,9	45	26,92	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,561	0,04	92,17	89,95	90,02	89,08	0,94	24	0	0	72,1	44,1	27,98	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,142	0,024	75,38	73,69	73,67	73,05	0,62	24	0	0	71,4	42,7	28,68	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,93	0,017	63,66	62,29	62,24	61,79	0,45	24	0	0	71,2	40,5	30,71	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,025	0,005	38,39	37,94	37,56	37,6	-0,04	24	0	0	69,8	42,4	27,39	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,521	-0,001	23,79	23,91	23,25	23,67	-0,42	24	0	1	70,5	47,3	23,2	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,5	-0,001	23,45	23,59	22,91	23,35	-0,44	24	0	1	70,6	48	22,69	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,547	-0,002	23,42	23,61	22,89	23,39	-0,5	24	0	1	71,2	46,3	24,83	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,43	-0,007	20,64	21,03	20,19	20,81	-0,62	24	0	1	70,3	47,6	22,74	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,457	-0,011	18,84	19,4	18,43	19,23	-0,8	24	0	1	69,5	43	26,58	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,534	-0,007	21,65	22,08	21,18	21,88	-0,7	24	0	1	70,6	43,9	26,64	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,489	-0,01	21,92	22,3	21,44	22,07	-0,63	24	0	1	70,6	46,4	24,13	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,518	-0,007	21,71	22,09	21,24	21,87	-0,63	24	0	1	70,5	44,9	25,6	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,441	-0,004	21,91	22,2	21,45	21,96	-0,51	24	0	1	69,3	47,6	21,66	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,496	-0,001	21,02	21,32	20,58	21,1	-0,52	24	0	1	69,1	44	25,08	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,515	-0,003	23,52	23,64	22,98	23,39	-0,41	24	0	1	70,6	47,4	23,21	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,47	-0,002	24,01	24,09	23,51	23,86	-0,35	24	0	1	69,2	48,5	20,68	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,411	-0,005	18,65	19,15	18,29	18,97	-0,68	24	0	1	66,1	42,1	23,99	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,505	-0,002	23,45	23,65	22,95	23,41	-0,46	24	0	1	68,4	45,5	22,88	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,505	-0,005	24,43	24,55	23,89	24,33	-0,44	24	0	1	70,3	48,4	21,98	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,504	0	25,19	25,26	24,65	25,01	-0,36	24	0	1	68,8	47,6	21,2	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,491	0	23,92	23,87	23,39	23,64	-0,25	24	0	1	70	48,4	21,61	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,465	0	23,47	23,39	22,96	23,14	-0,18	24	0	1	69,3	48,7	20,64	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,492	0,002	23,97	23,84	23,45	23,58	-0,13	24	0	1	70,8	49,6	21,2	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,488	0,001	24,26	24,03	23,7	23,78	-0,08	24	0	1	70,8	50	20,8	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,528	0,007	25,78	25,45	25,2	25,16	0,04	24	0	1	71	50,2	20,77	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,49	0,006	25,11	24,8	24,55	24,5	0,05	24	0	1	70,3	50,5	19,81	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,537	0,006	25,22	24,86	24,67	24,6	0,07	24	0	1	70,9	49,2	21,66	0,6	0,4	-
Итого:	26,747	0	1084,04	1074,38	1059,82	1064,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,747															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	495,279	25362,41	27331,41	24722,69	26995,25
23.05.2021	522,026	26446,45	28405,79	25782,51	28059,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:44:52